


Pôdorys strechy




POZNÁMKY

- DISTRIBÚCIA VZDUCHU TANIEROVÝMI VENTILMI ø125mm
- TYP – TANIEROVÝ VENTIL ODVODNÝ
- TYP – TANIEROVÝ VENTIL PRIVODNÝ
- NÁHRADA ODSÁKANÉHO VZDUCHU JE ZABEZPEČENÁ BEZPRAHOVÝM VYHOTOVENÍM DVERÍ
- VZT POTRUBIE V SOC.PRIESTOROCH NAVRHNUTÉ Z KRUIHOVÉHO SPIRO POTRUBIA S IZOLÁCIOU PROTI OROSOVANIU hr.20mm–NAD PODHLADOM
- VZT POTRUBIE UKOTVIŤ OBŤÍMKAMI S GUMOVOU VLOŽKOU

POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ VÝHRADNE PRE POTREBY VYDANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA  
PRE REALIZÁCIU STAVBY BUDE VYPRACOVANÝ REALIZAČNÝ PROJEKT  
DIMENZIE ROZVODOV, TYP A MATERIÁL ZABUDOVANÝCH ZARIADENÍ A KOMPONENTOV BUDE UPRESNENÝ V REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCII

LEGENDA

	ODSÁVANIE ZO SOCIÁLNYCH PRIESTOROV BYTOV NÁSTENNÝ VENTILÁTOR UNWENT LP100TC/12V–oĽt podobný s parametrami k ventilátoru doobdiedna:napájací transformátor 230/12V+dobehový jedného Qvzd=100m3/h, Pext=30Pa, E=230V–0,40kW/E=12V–40W
VZT5,6,7,8,9	REKUPERAČNÁ VETRACIA JEDNOTKA SYSTÉMAIR VX400E Qvzd.–450 m3/h, E: 230V/ 2x138 + 1670W, 47kg inštalovaná pod stropom na zdvesoch

VZDUCHOTECHNIKA

PROJEKTANT	BITTER TIBOR	<div>ATC PROJEKT</div> <div>zapařkum: dlna</div> <div>TIBOR BITTER</div> <div>zdravotechnikaykuravanie plynnostřidlo,zvřduotechnika</div> <div>Raňskéj školy 13, 945 01 Komárno</div> <div>tel: 0905 503 615, 0903 615 501</div> <div>E-mail: atcprojektdobazsk</div>
KRESLI	BITTER TIBOR	
AUTOR PROJEKTU	ING. ŠTEFAN MÜLLER	
INVESTOR	Ústav onorganičkej chemie SAV	
MESTO STAVBY	Bratislava IV, č.p.2693	
NÁZOV STAVBY		
PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
Rekonštrukcia UACH SAV		
Časť		
PÔDORYS STRECHY		
MIERKA	1:100	Č.YKRESU
		VZT–3