

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave dňa 21.06.2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5 – Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV**

Verejný obstarávateľ Slovenská akadémia vied (SAV), so sídlom Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, IČO: 00 037 869 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021 pod značkou 27963 - WYP (ďalej len „Výzva“) súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom „*Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV*“ (ďalej len „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p><b>Otázka:</b></p> <p>V projektovej dokumentácii v časti statika je uvedené nasledovné: „Oceľovú konštrukciu treba opatriť základným náterom 1x a vrchným náterom 2x !!! (alternatívu upresní investor)“. Projekt Protipožiarnej bezpečnosti stavby v technickej správe na strane č. 12 uvádza „Nosné oceľové konštrukcie stavby musia byť opatrené požiarnym náterom tak, aby vykazovali požadovanú požiarnu odolnosť 30 min., vid' výkres PO.</p> <p>- Prosím o zaslanie výkresu PO, nakoľko tento nebol súčasťou tendrovej dokumentácie</p> <p>- Prosím o presnú špecifikáciu povrchovej úpravy oceľovej konštrukcie a vyjadrenie k potrebe požiarneho náteru</p> <p><b>Odpoveď:</b></p> <p>Požadovaná požiarna odolnosť R30 30 min. Dosiahne sa náterom Plamostop P9 250 alebo ekvivalent. Náter sa vkladá do systému medzi základný náter a vrchný náter. Naceniť v položke 317 spolu so základným náterom alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ dopĺňa výkresy PO v prílohe tohto vysvetlenia.</p>



**TATRA**TENDER