

Vysvetlenie súťažných podkladov č. III

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o:
- doplnenie chýbajúcej položky samonivelizačná stierka do oddielu podlahy povlakové ,
- upresnenie požiadavky postupu montáže plastových výplní otvorov (PUR pena alebo pásky), v prípade, že verejný obstarávateľ požaduje montáž plastových výplní otvorov na pásku, žiadame o doplnenie chýbajúcej položky do predloženého výkazu výmer,
- bližšiu špecifikáciu položky č. 253 Liata podlaha , požaduje verejný obstarávateľ podlahu epoxidovú, príp. polyuretánovú, príp. so vsypom, taktiež žiadame o upresnenie hrúbky danej položky.

Odpoveď:

1. Bod: doplnenie chýbajúcej položky samonivelizačná stierka do oddielu podlahy povlakové_

samonivelizačná stierka je zahrnutá v položke č. 157 (v hrúbke od 4mm-10mm)
2. upresnenie požiadavky postupu montáže plastových výplní otvorov (PUR pena alebo pásky), v prípade, že verejný obstarávateľ požaduje montáž plastových výplní otvorov na pásku, žiadame o doplnenie chýbajúcej položky do predloženého výkazu výmer,

PUR pena, jasné z VV - položka č. 193 montáž okna plastového na PUR penu
3. bližšiu špecifikáciu položky č. 253 Liata podlaha , požaduje verejný obstarávateľ podlahu epoxidovú, príp. polyuretánovú, príp. so vsypom, taktiež žiadame o upresnenie hrúbky danej položky.

polyuretánová podlaha, hrúbky 2mm.

Uvedené nezakladá dôvod na predĺženie termínu, nakoľko sa len upresnili nejasnosti.

Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom pripravovať ponuky v dostatočnom predstihu, aby bolo možné všetky prípadné nejasnosti aj v dostatočnom čase pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zodpovedať.