



## LEGENDA:

- 1 KONDENZAČNÝ KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 192i-25
- 2 REGULÁCIA BC30+RC200
- 3 SNIMAČ VONKAŠEJ TEPLOTY
- 4 ODVOD SPALIN/PRÍVOD VZDUCHU DN80/125 POD FASÁDE NAD STRECHU
- 5 EXPANZNÁ NÁDOBA UK. PN3, 15L, v kotli-príslušenstvo
- 6 ZÁSOBNIKOVÝ OHRIEVAČ VODY LOGAMAX SU 200L
- 7 SNIMAČ TEPLOTY ZÁSOBNÍKA
- 8 CIRKULAČNÉ ČERPADLO TUV, GRUNDFOSS COMFORT UP-15
- 9 FILTER MECHAN.NEČISTÔT
- 10 NEUTRALIZÁCIA KONDENZÁTU

## POZNÁMKA:

VŠETKY NAVRHOVANÉ ZARIADENIA JE MOŽNÉ ZAMENIŤ ZA EKVIVALENT,  
S POROVNATEĽNÝMI TECHNICKÝ A UŽITKOVÝMI VLASTNOSTAMI

AUTOR NÁVRHU	Ing. Ladislav KOMJÁTHY						
ZODP.PROJEKTANT	Ing. Petr PANČÁK						
PROJEKTANT	Ing. Petr PANČÁK						
INVESTOR	MESTO KROMPACHY						
Miesto stavby	KROMPACHY						
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBJEKTU ZRIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI DO 3 ROKOV VEKU DIEŤAŤA					ČÍSLO ZÁKAZKY	
	OBJEKT		KLASIF. STAVBY	FORMAT	A3-297x420		
				DAŤUM	03/2019		
				MIERKA	-		
				STUPEŇ	PROJEKT		
OBSAH	SCHEMA ZAPOJENIA ZDROJA TEPLA					ARCHIVNÉ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
Časť	ÚSTREDNÉ KÚRENIE						UK-03