

Andrychów, dnia 10.08.2021 r.

Gmina Andrychów

Rynek 15

34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.25.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Przebudowa budynku OSP w Targanicach Dolnych – etap II**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

W projekcie czytamy, że rurarze dla instalacji wody i ogrzewania należy zaizolować. Brak takich pozycji i ilości w przedmiarach, prosimy o uzupełnienie przedmiarów o ilości i gr izolacji dla rur instalacyjnych.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż zmieni treść załącznik nr 3 do SWZ – Przedmiar robót w w/w zakresie.

Pytanie 2:

W Projekcie czytamy, że należy wykonać instalację ppoż z rur stalowych wraz z dwoma hydrantami.

Brak takich pozycji w przedmiarze, prosimy o uzupełnienie ilości w przedmiarach dla rur ppoż i hydrantów.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż zmieni treść załącznik nr 3 do SWZ – Przedmiar robót w w/w zakresie.

Pytanie 3:

Brak w przedmiarach zaworów antyskażeniowych i wodomierza- zestaw wodomierzowy, co czytamy w dokumentacji. Czy ten zakres został wykonany w etapie I jeśli nie , prosimy o uzupełnienie przedmiarów?

Odpowiedź 3:

W dokumentacji projektowej widnieje zapis „Istniejący zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskażeniowym”, dlatego zakres ten nie został ujęty w przedmiarze robót.

Pytanie 4:

Czy w projektowanej kotłowni przewidziano system detekcji gazu? Brak tego w dokumentacji i przedmiarach. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru o system detekcji.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, iż w projektowanej kotłowni nie przewiduje systemu detekcji gazu.

Pytanie 5:

Czy należy wycenić brodzik z kabiną czy można wycenić iż natrysk będzie wyprofilowany w posadce z odwodnieniem liniowym i kabina HPL albo firanka na drążku?

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, iż należy wycenić natrysk wyprofilowany w posadce z odwodnieniem liniowym oraz ścianki prysznicowe z szybami ze szkła hartowanego.

Pytanie 6:

Czy należy wykonać instalację odgromową, gdyż w przedmiarze elektrycznym brak, natomiast w przedmiarze budowlanym jest zmiana pokrycia dachowego?

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, iż zmieni treść załącznik nr 3 do SWZ – Przedmiar robót w w/w zakresie.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Ponieważ wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu i powodują konieczność zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.08.2021 r.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych tel. (33) 842-99-52