

Ciasna, dnia 29.09.2021r.

RGK.MB. 271.5.2021

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna „ Kompleksowa termomodernizacja budynków i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej.

Do zamawiającego wpłynęły następujące wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ dotyczące w/w postępowania przetargowego.

Pytanie 1 – Proszę o udostępnienie szczegółowych przedmiarów robót budowlanych sanitarnych i elektrycznych w wersji ath lub w pdf z widocznymi KNR i dokładną jednostką obmiaru.

Odp. Zamawiający informuje, iż zamówienie należy wykonać zgodnie z Projektem wykonawczym oraz STWiR. Przedmiar jest pomocniczy i od Oferenta zależy wybór KNR.

Pytanie 2 – Zestawienie stolarki w kilku miejscach nie zgadza się z przedmiarem, przykładowo:

O1 Okno PCV 2,5 x 1,6 – 41 szt – w zestawieniu 39 sztuk

O3 Okno PCV 1,7 x 1,6 – 2 szt – zestawienie 3 sztuki

O11 Okno PCV 0,9 x 2,5 – 4 sztuki – zestawienie 3 sztuki

DZ1 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1,8 x 2,1 – 2 sztuki – zestawienie 1 sztuka

DZ4 Drzwi aluminiowe 0,9 x 2,1 – 1 szt – zestawienie 2 sztuki

Odp. Zamawiający informuje, iż zamówienie należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym, wykonawczym i oraz STWiR. Przedmiar jest pomocniczy, obowiązkiem oferenta jest zweryfikowanie go.

Pytanie 3 – Fasady aluminiowe w zestawieniu są inaczej oznaczone i rozpisane wymiarowo niż w przedmiarze – co jest wiodące?

Odp. Wiodący jest Projekt wykonawczy. Rysunki zestawień jak i rzutów należy rozpatrywać łącznie.

Pytanie 4 – W przedmiarze jest do wyceny brama 3,0 x 1,8 nie ma jej w zestawieniu, prosimy o dodanie rysunku z opisem?

Odp. Brama nie podlega wymianie.

Pytanie 5 – Drzwi wewnętrzne w przedmiarze nie zgadzają się wymiarowo i ilościowo z zestawieniem?

Odp. Proszę przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 6 – Jakiego rodzaju mają być zamontowane nawiewniki? Ciśnieniowe czy higrosterowalne?

Odp. Proszę przyjąć nawiewniki higrosterowalne.

Pytanie 7 – Proszę o informację z czego mają być wykonane parapety wewnętrzne?

Odp. Proszę przyjąć konglomerat.

Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław Kulej

/ podpisano elektronicznie /