

Vysvetlenie súťažných podkladov II.
13.10.2021

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu, Rabča
Výzva na predkladanie ponúk: Vestník č. 225/2021 - 05.10.2021, 44787 - WYP
Verejný obstarávateľ: Obec Rabča, IČO 00314838

Otázka:

„V projektovej dokumentácii sa nachádza skladba fasádnej steny STN4, ktorá sa skladá z tepelnej izolácie, vzduchovej medzery a sendvičových panelov.

Vo výkaze výmer v Časti 01 - Zateplenie obvodového plášťa sa ale nachádza len položka "625250178910 - Kontaktný zatepl. systém pre odvetrané fasády ISOVER FASSIL NT hr. 140 mm, bez povrch.úpravy a roštu - m2 - 133"

Chýba položka na dodávku a montáž sendvičových panelov. Bude doplnená?“

Odpoveď:

Do výkazu výmer boli predmetné chýbajúce položky doplnené.

Prílohou vysvetlenia SP je doplnený výkaz výmer.

Otázka:

„Prosíme VO o preverenie výkazu výmer s PD: VV Výmena otvorových konštrukcií: 49 553410001 Okno plast. 2-krídlové (2-OS) rozm. 2580/850 mm, zaskl.izol.trojsklo,kovanie s kľučkou, parotesn.páska - ozn. 01 ks 10,000 v PD je rozmer 2550x850 77 5534130109 Hliníkové fasad.dvere 1-krídl. (3xplný panel) 1100/2050mm, nerez.kovanie,bezp.zámok,bezprahové vr.kotv.prvkov a tesn.pások-ozn. D5P ks 1,000 v PD je rozmeer 1100x2050“

Odpoveď:

Rozmer otvorových konštrukcií vo výkresovej časti PD je správny. Vo výkaze výmer boli predmetné rozmery opravené.

49 553410001 Okno plast. 2-krídlové (2-OS) - správny rozmer 2550/850 mm, zaskl. izol.trojskolo, kovanie s kľučkou, parotesn. páska - ozn. 01, ks: 10

77 5534130109 Hliníkové fasad. dvere 1 krídl. (3x plný panel) - správny rozmer 1000/2050 mm, nerez. kovanie, bezp. zámok, bezprahové vr. kotv. prvkov a tesn. pások - ozn.

Otázka:

„Prosíme aj o informáciu, či harmonogram má predkladať každý uchádzač v rámci predkladania súťaže alebo ho bude prekladať len víťazný uchádzač.“

Odpoveď:

Áno, uchádzač predloží zmluvu o dielo s prílohami podľa bodu 12.1.5 súťažných podkladov. Nakoľko je harmonogram neoddeliteľnou prílohou zmluvy o dielo (t.z. s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo bezo zmeny oproti ponuke – okrem zoznamu subdodávateľov, ktorý má úspešný uchádzač povinnosť v zmysle zákona o VO predložiť k podpisu zmluvy a verejný obstarávateľ musí predmetné ustanovenia o subdodávateľoch akceptovať), do ponuky podľa pokynov uchádzač neuvádza konkrétne dátumy, ale vypracuje harmonogram napr. v dňoch alebo týždňoch.

Otázka:

„Vo výkaze výmer objektu "Bezbariérový prístup" sa nachádza položka č. 12 "Dodávka a montáž nerezového zábradlia vr. kotviacichprvkov - komplet - 386,538 - m"

Uvedené množstvo je podľa výpisu zámočníckych prvkov množstvo kilogramov a nie množstvo metrov. Žiadame o opravu výkazu výmer.“

Odpoveď:

Vo výkaze výmer je opravená nesprávna merná jednotka z „m“ na „kg“.

Úpravou výkazu výmer na základe vyššie uvedeného dochádza k zmene predpokladanej hodnoty zákazky.

Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky: 521 629,31 EUR bez DPH
Upravená hodnota zákazka: 543 859,63 EUR bez DPH

Príloha: Výkazy výmer