

Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch

Obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum
Názov predmetu:	Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu
Číslo spisu:	SNM-BET-NDL-2021/68
Dátum doručenia žiadosti:	24.02.2022 10:43
Dátum zverejnenia vysvetlenia:	25.02.2022
Poradové číslo:	68

Otázka č. 1

Žiadame VO o zosúladenie rozdielov v použitých materiáloch pre rozvod pitnej a požiarnej vody v SO 03, kde technická správa popisuje potrubia, ktoré nekorešponujú s projektovou dokumentáciou, v ktorej sú uvedené v jednotlivých výkresoch iné priemery potrubí na jednotlivých výkresoch.

SO03.4 AREÁLOVÝ ROZVOD požiarnej vody

– výkres č. 09 uvádza pre „VETVA G“

POTRUBIE PE D160x14,6 mm

– výkres č. 11 uvádza pre „VETVA G“

POTRUBIE PE D160x14,6 mm

– Technická správa uvádza pre „VETVA G“ 2 údaje

POTRUBIE PE D140

POTRUBIE PE D160

– Výkaz výmer uvádza pre „VETVA G“

PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m

– výkres č. 2 uvádza pre „VETVA G“

POTRUBIE PE D160x14,6 mm

SO04.2 Areálová splašková kanalizácia

Na výkrese č.3 sú 2 rôzne údaje k potrubiu

KG2000PP, SN10 a KG2000PP, SN12 u toho istého potrubia

Výkaz výmer:

Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 250 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu

Žiadame VO o zosúladenie.

Odpoveď č. 1:

K uvedenému uvádza verejný obstarávateľ nasledovné:

- a) Pre SO 03.4 AREÁLOVÝ ROZVOD požiarnej vody platí
 - Celá vetva G je navrhnutá z rúr PE D160x14,6mm.
 - Jeden z údajov uvedený v Technickej správe pre „VETVA G“ 2 „POTRUBIE PE D140“ je nesprávny, platí údaj: „POTRUBIE PE D160“.
 - Ku výkazu výmer tohto objektu dopĺňame – v položkách č. 24 a 25 je nesprávne uvedené potrubie: PE D 160x9,5. Pre tieto položky platí potrubie PE D 160x14,6mm.

- b) Pre SO 04.2 Areálovú splaškovú kanalizáciu platí:
- Celá areálová kanalizácia je navrhnutá z rúr KG2000PP SN10 a tento údaj je uvedený aj vo výkaze výmer.
 - Jeden z údajov uvedený na výkrese č.3: „KG2000PP, SN12“ je nesprávny.

Otázka č. 2:

Žiadame o doplnenie ustanovenia do návrhu Zmluvy o dielo, z ktorého budú zrejmé nasledovné skutočnosti:

Práce vzniknuté rozpormi v dokumentoch obsiahnutých v projektovej dokumentácii a v toho dôsledku nesprávne premietnuté do výkazu výmer budú považované za navyše práce v zmysle zmluvy o dielo a budú predmetom dodatku k Zmluve o dielo.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ k tejto problematike uvádza, že v súčasnosti platia súťažné podklady (v tomto prípade projektová dokumentácia a výkaz výmer) v intenciách úprav a doplnení v procese verejného obstarávania.

Ak nastanú zmeny, resp. úpravy týkajúce sa navyše prác alebo menej prác oproti súťažným podkladom, tie sa budú riešiť až po podpísaní Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom, resp. budúcim zhotoviteľom v súlade s postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní a so zmluvou.

Otázka č. 3:

Môže verejný obstarávateľ odpovedať, kto nesie zodpovednosť za rozdiely a rozpory vzniknuté medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ako aj za rozpory v samotnej projektovej dokumentácii?

Odpoveď č. 3:

Za súlad projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov zodpovedá verejný obstarávateľ. Za samotnú projektovú dokumentáciu zodpovedá projektant.

Otázka č. 4:

Vážený verejný obstarávateľ, vzhľadom na skutočnosť, že nám včera boli doručené vysvetlenia SP, pričom chýba stále vysvetlenie č. 65, si Vás dovoľujeme požiadať o posunutie lehoty na predkladanie ponúk, nakoľko aj dnes doručené vysvetlenia by boli doručené už po zákonnej lehote.

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ oznamuje, že lehotu na predkladanie ponúk upravuje, pričom na základe toho upravuje aj znenie Oznámenia a súťažných podkladov, ktoré po úprave znejú nasledovne:

Bod 26.2 súťažných podkladov po úprave znie:

„26.2 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do **08.03. 2022 do 10.00 hod. ”**

Bod 29.2 súťažných podkladov po úprave znie:

„29.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 08.03. 2022 o 11.00 hod.”

Bod IV.2.2) Oznámenia po úprave znie:

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: **08.03.2022**

Miestny čas: **10:00**

Bod IV.2.7) Oznámenia po úprave znie:

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum: **08.03.2022**

Miestny čas: **11:00**