


PÔDORYS časti I.NP - JESTVUJÚCI STAV



14a

Legenda UK:

JESTVUJÚCE ROZVODY UK – OCELOVÉ POTRUBIE ZVÁRANÉ PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE PRE NAPOJENIE JESTVUJÚCICH VYKUROVACÍCH TELIES, POTRUBIE VEDENÉ PO STENE, NAD PODLAHOU, DEMONTOVAŤ OD STÚPAČKY AŽ PO DEMONTOVANÉ VYKUROVACIE TELESÁ

NAVRHOVANÝ ROZVOD UK – OCELOVÉ POTRUBIE ZVÁRANÉ PRE NAPOJENIE JESTVUJÚCEHO VYKUROVACIEHO TELESA, POTRUBIE VEDENÉ PO STENE (ČO NAJBŮŽIE), NAD PODLAHOU, BUDE VEDENÉ ZA NAVRHOVANÝM OBKLADOM NOVÉHO ODDELENIA OAIM

OZNAČENIE JESTVUJÚCEJ STÚPAČKY UK (PRÍVOD/SPIATOČKA), POTRUBIE OCELOVÉ ČIERNE, ZVÁRANÉ

OZNAČENIE JESTVUJÚCEJ STÚPAČKY UK – PRÍVOD, POTRUBIE OCELOVÉ ČIERNE, ZVÁRANÉ

4b

20/25
–/15

K11/160/500

PV15

PK10

PZS15

OZNAČENIE JESTVUJÚCEJ STÚPAČKY UK – SPIATOČKA, POTRUBIE OCELOVÉ ČIERNE, ZVÁRANÉ

DIMENZIA STÚPAČKY NAD VYKUROVACÍM TELESOM DN20/ POD VYKUROVACÍM TELESOM DN25

DIMENZIA STÚPAČKY NAD VYKUROVACÍM TELESOM NEPOKRAČUJE / POD VYKUROVACÍM TELESOM DN15

JESTVUJÚCE LIATINOVÉ ČLÁNKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ KALOR, POČET ČLÁNKOV 11

ŠÍRKA ČLÁNKU 160 mm, VÝŠKA OSOVÉHO PRPOJENIA ČLÁNKOV 500 mm

JESTVUJÚCI RADIÁTOROVÝ RUČNÝ VENTIL VÝROBCU SAM MYJAVA PRIAMY, DN15

JESTVUJÚCI RADIÁTOROVÝ RUČNÝ KOHÚT VÝROBCU SAM MYJAVA PRIAMY, DN10

JESTVUJÚCA RADIÁTOROVÁ PRIAMA ZÁVITOVÁ SPOJKA, DN15

SITUAČNÁ SCHÉMA



Pri montáži dodržiavať všetky platné STN, zákony a predpisy na úseku BOZP.
Pri montáži zariadení dodržiavať požiadavky výrobcov.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD odporúčame pred samotnou inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávateľmi jednotlivých zariadení.

VYPRACOVAL	NAVRHOL	HIP	ASDM s.r.o. <i>navrh a dodávka vykurovacích systémov</i> Buzulucká 680/11, 040 22, Košice IČO: 47 659 483, IČ DPH: SK2024018854 tel: +421 907 531 526 www.asdm.sk, info@asdm.sk
Ing. Alexander SZEKELY	Ing. Alexander SZEKELY	Ing. Juraj ŠUTY	
INVESTOR		FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENCÍN	
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY - KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA LŮŽKOVEJ ČASTI OAIM FN TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENCÍN		
OBJEKT	STAVEBNÉ ÚPRAVY OAIM	Vykurovanie	
OBSAH	Pôdorys časti I.NP - jestvujúci stav demontáž vykurovacích telies		ARCH.Č.
			UV/01