

POSTUP
verejná súťaž
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 2

názov zákazky:

**„Sabinov – 8 b.j. nájomný bytový dom B2 – ul. Mlynská“,
vyhlásenej
vo Vestníku č. 30/2022 - 01.02.2022, zn. 8263 - WYP**

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

1. Na základe vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 14.2.2022 mala byť opravená výmera v SO 01 ASR v položke č. 188 Gresová dlažba. V tejto položke je nesprávny výpočet. Žiadame o opravu výpočtu:

Nesprávny výpočet: $(88,719+86,40*0,50+(120,00+18,00*0,10))*1,05 = 266,405 \text{ m}^2$

Správny výpočet: $(88,719+43,20*0,50+(120,00+18,00)*0,10)*1,05 = 130,325 \text{ m}^2$

Odpoveď:

Doplnené vo výkaze.

2. Na základe vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 14.2.2022 je v odpovedi na otázku č. 17 uvedené, že vodomer dodáva a osadzuje vodárenský podnik a že nie je súčasťou rozpočtu vodovodnej prípojky. Napriek tomu ostala položka v rozpočte a to ako samostatná položka pod porad. č. 29, bez uvedenia výmery a mernej jednotky. Ak táto položka nie je súčasťou rozpočtu, nemala by byť z výkazu výmer SO 04 vymazaná?

Odpoveď:

Upravené vo výkaze.

3. Na základe vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 14.2.2022 mala byť v SO 01 ASR v položke č. 170 odstránená duplicita podskrinkového digestora, pretože sa v SO 01 VZT nachádza ako samostatná položka č. 3.1. Digestor aj napriek tomu ostal v popise kuchynskej linky v SO 01 ASR : "linka aj s hornými skrinkami s podskrinkovým digestorom napojený na el.zásuvku".

Odpoveď:

Upravené vo výkaze.

4. Na základe vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 14.2.2022 mali byť vo výkaze výmer v SO 01 Plyn doplnené chýbajúce položky - montáže guľových kohútov, plastovej redukcie a prechodiek PE/ocel', regulátora. Napriek tomu tieto montážne položky nie sú vo výkaze výmer doplnené. Žiadame o ich doplnenie.

Odpoveď:

Táto otázka už bola doplnená v predchádzajúcom vysvetlení, doplnený výkaz – žltým do položiek č. 27-30:

27 723 GAMA02 Plyn. guľový kohut 5/4" dodávka , montáž

28 723 GAMA02 Plyn. guľový kohut 1" dodávka , montáž

29 723 GAMA05 Regulátor tlaku plynu RTP D40 dodávka , montáž

30 723 pc04 Prechodka ocel' - PE 32/40 dodávka , montáž

5. Dodávateľ kotlovej techniky nás upozornil na nevhodný návrh kotolne, ktorý môže mať za následok prehrievanie systému. Z toho dôvodu žiadame o prepracovanie projektu a výkazu výmer pre SO 01 UVK.

Dodávateľ kotlovej techniky upozorňuje, že:

- Podľa Projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budov má byť objekt v A0 a teda tam má byť 10 kolektorov.
- Z hľadiska funkčnosti systému je pri počte 20 ľudí na spotrebu TUV neakceptovateľné a takto navrhnutá kotolňa by nepracovala správne a vykazovala množstvo porúch z dôvodu prehriatia systému.

Odpoveď:

Upravený výkaz a dokumentácia.

6. Vzhľadom na uvedené skutočnosti ako aj na viaceré opravené výkazy výmer žiadame verejného obstarávateľa o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

Odpoveď:

Lehota na predkladanie ponúk bola primerane predĺžená do 25.02.2022 09:00 (v zmysle Oznámenia o oprave č.2 poskytnutej 16.2.2022).

7. v časti SO 06 Spevnené plochy je uvažované v položke č. 6. s popisom Výkop v zemníku na suchu 931,176 m³, následne jeho vodorovné premiestnenie 11 km. Prosíme o upresnenie, s akým zemníkom bolo uvažované.

Odpoveď:

V SO 06 položky č. 6, 12 a 13 jednoznačne znamenajú dovoz vhodnej zeminy zo zemníka vzdialeného do 20 km. To isté sa týka v objekte SO 05 položiek č. 4, 7, 8. V oboch prípadoch nebolo uvažované s konkrétnym zemníkom.

8. Vo výkaze výmer v SO 05 Odstavné plochy je v položke č. 20 Uloženie dvoch chráničiek vedľa seba uvedená výmera 133 m, pričom dodávka chráničiek vrát. výstražnej fólie (pol. č. 21, 22, 23) je 30 m. Žiadame zosúladiť množstvá v týchto položkách.

Odpoveď:

Upravené vo výkaze.

V Prešove, 19.02.2022

.....
Ing. Peter Lupták, v.r.
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

Prílohy:

- „Výkaz výmer komplet_doplnený 19.02.2022.rar“
- „PD_doplnené ÚVK 19.02.2022.rar“