

Názov akcie:

Modernizácia obecného úradu v Kvetoslavove

Kvetoslavov



TECHNICKÁ SPRÁVA STAVEBNO-TECHNICKÉHO PRIESKUMU STRECHY

Investor- stavebník:

**Obec Kvetoslavov
Kvetoslavov č. 258, 930 41 Kvetoslavov**

Miesto stavby:

okres: Dunajská Streda; k. ú. Kvetoslavov, parcela číslo 324/132

Zodpovedný projektant:

**Ing. Karol Hollý ,
+ 421 903 354 891**

Zhotoviteľ projektu:

Ing. Karol Hollý

Stupeň:

Dokumentácia pre stavebné povolenie



1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:	Modernizácia obecného domu - zateplenie
Miesto stavby:	Kvetoslavov
Kraj / čís. kód:	Trnavský / 2
Okres / čís. kód:	Dunajská Streda / 201
Katastrálne územie:	Kvetoslavov
Charakter stavby:	stavba existujúca
Pozemok:	parc. č. 324/132, 234/15
Stavebník (Investor):	obec Kvetoslavov Obecný úrad Kvetoslavov 930 41 Kvetoslavov 258
Spracovateľ PD:	Ing. Karol Hollý autorizovaný stavebný inžinier, autorizácia v SKSI pod reg. číslom A1*4745
Stupeň:	Realizačné zameranie
Termín:	01/2018

2. Základné údaje

Existujúci objekt obecného domu - obecný úrad a pošta - je situovaný v centre obce Kvetoslavov, časť Fakov, dopravne napojený na hlavnú cestu vedúcu cez obec.

Účelom je vykonať stavebno-technický prieskum, zistiť skutočnú skladbu strechy na existujúcom objekte.

Predmetný pozemok p. č. 324/132 je vysporiadaný a vo vlastníctve investora. Územie má rovinný charakter. Prístup k objektu je z existujúcej miestnej komunikácie.

Ochranné pásma, chránené územia a objekty: nenachádzajú sa.

Realizácia sond

Sondy sa realizovali cez existujúci strešný plášť. Pre presnejšie zistenie skladby strešného plášťa sa realizovali dve sondy. Každá v presne stanovenej vzdialenosti. Viď. výkres č. 001 Pôdorys strechy.



3. Skladba strechy v mieste sond

Skladba strechy v sonde č.1:

- hydroizolačná vrstva na báze PVC fólie
- sklenená geotextília
- drevený rošt s výplňou polystyrénu ESP
- 2 x asfaltový pás
- asfaltový pásy s vložkou z kovovej fólie
- cementový poter
- struska

hr.= 60 mm
hr.= 2 x 4 mm
hr. = 8 mm
hr. = 50 mm
hr. = 187 mm

Poznámka:

Pôvodná skladba strechy pri realizácii z roku **1987**
Doplnená skladba strechy v roku **2008**

Vid'. výkres č. 002 Rez – Sonda č.1

Skladba strechy v sonde č.2:

- hydroizolačná vrstva na báze PVC fólie
- sklenená geotextília
- drevený rošt s výplňou polystyrénu ESP
- 2 x asfaltový pás
- asfaltový pásy s vložkou z kovovej fólie
- cementový poter
- struska

hr.= 60 mm
hr.= 2 x 4 mm
hr. = 8 mm
hr. = 50 mm
hr. = 552 mm

Poznámka:

Pôvodná skladba strechy pri realizácii z roku **1987**
Doplnená skladba strechy v roku **2008**

Vid'. výkres č. 003 Rez – Sonda č.2

V Senci, Január 2018

Zodpovedný projektant: Ing. Karol Hollý - 4745*A1

Vypracoval: Monika Hollá

4. Obrázková příloha:

Sonda č.1



Sonda č.2

