


DUs-1

6 x APOLLO

1900x2500

(alebo ekvivalent s rovnakými parametrami)



KÁBEL (2x signál) DO SPECO DUO PANELA OD EPS
(alebo ekvivalent s rovnakými parametrami)

DODÁVKA STAVBY - EPS

KÁBEL S FUNKČNOU ODOLNOSŤOU PRI POŽIARI
POTENCIÁL, 24V, 0,3A, 7W

INFORMÁCIA:

-VŠETKY VÝROBKY A MATERIÁLY V ŠPECIFIKÁCII PROJEKTU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ AKO EKVIVALENT S TAKÝMI KVALITATÍVNIMI PARAMETRAMI AKO SÚ UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII.

V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII BOLI PROJEKTANTOM ZVOLENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A SYSTÉM NA ZÁKLADE KONZULTÁCIE S GENERÁLNYM ARCHITEKTOM STAVBY A INVESTOROM.





V PROJEKTE NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A SYSTÉMY VYKAZUJÚ POŽADOVANÉ (zvolené) TECHNICKÉ PARAMETRE KVALITY.

V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK ZMIEN SYSTÉMU ALEBO TECHNICKÝCH PARAMETROV ZOTaSH ZARIADENÍ MUSÍ BYŤ TÁTO ZMENA VŽDY ODSÚHLASENÁ A KONZULTOVANÁ S GEN. ARCHITEKTOM STAVBY.

NA ZÁKLADE ZMIEN MUSÍ BYŤ VYPRACOVANÝ NOVÝ PROJEKT ZOTaSH A PRED REALIZÁCIOU PREDLOŽENÝ NA SCHVÁLENIE NA PRÍSLUŠNÝ ÚRAD HaZZ.

LEGENDA:

- CU POTRUBIE DODÁVKA COLT(alebo ekvivalent s rovnakými parametrami)
- ELEKTROKABELAŽ OD EPS DO PANELA SPCO DODÁVKA EPS
- SPECO DUO PANEL (TLAK OTVÁRA / ZATVÁRA)(alebo ekvivalent s rovnakými parametrami)

ORIENTÁCIA		PROJEKTANT		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
		 Colt International s.r.o. Haanova 12 851 04 Bratislava					
±0,000=165,15 m n.m.							
Autor:		Ing.arch. Pavol Citovický		Vypracoval:		Spolupráca:	
				Ing. Marian Belai		Kontroloval:	
Zodp. projektant:		Ing. Marian Belai				Ing. Marian Šebeš	
							
Projektant:		CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava				Mierka:	
Investor:		Šport aréna Malacky, s. r. o. Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky				-	
Názov stavby:		Šport aréna Malacky		Okres:		Malacky	
Miesto:		Malacky, p. č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1		Dátum:		06/2021	
Stavebný objekt:		SO 101		Stupeň:		DRS	
Časť:		Zariadenie na odvod tepla a splođín horenia		Číslo výkresu: OV34/2			
Názov výkresu:		SCHÉMA SYSTÉMU					