

PROSTREDIE S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU PLYNOV A PÁR

STN 33 2000-5-51, STN EN 60079-10

ZÓNA 2

Poznámka:

Meracie zariadenie je typizované zariadenie od výrobcu do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

MacBAT 5 je v prevedení II 1G Ex ia IIB T4/T3 Ga, je vhodný pre použitie do zóny 2 podľa STN EN 60079-10-1 a STN EN 60079-14.

Zariadenie pripojiť na EP zbernicu pomocou vodiča CY 4 mm farba zeleno/žltá.

Inštaláciu realizovať v zmysle STN 60079-14:2016.

Napäťová sústava:



3,6V; DC SELV

Iskrovo bezpečné obvody:

3,6V; DC (MacBAT 5)



NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOVNÉHO SÚHLASU !

HL. ARCHITEKT:			 Edecon, s.r.o.	
ZODP. PROJ.:	Ing. Milan Chorvatovič			
VYPRACOVAL:	Luboš Jamrich			
KRESLIL:	Luboš Jamrich			
INVESTOR:	Šport aréna Malacky, s. r. o. Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky		Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb + elektrické a elektronické systémy +	
NÁZOV STAVBY:	Šport aréna Malacky - Pripojovací plynovod		Ulica 9.mája 11, Trnava + edecon@edecon.sk + 0908 582890	
MIESTO STAVBY:	Malacky, p. č. 3258/39, 3258/42, 3270/3		DRUH PROJEKTU: ELEKTO – SILNOPRÚD	
NÁZOV VÝKRESU:	Napojenie MacBAT 5 na plynomer		STUPEŇ PD:RP	DÁTUM: 5/2021
			MIERKA: –	FORMÁT: A3
			ČÍS. ZAK.: 211455REMx	
		ARCHÍVNE ČÍSLO:	INDEX	
		R1455-E02		
		POČET LISTOV: 1	POR. Č. LISTU: 1	