

**Bývalý augustiniánský klášter**

**ve Šternberku**

**OKNA V 2. NP**

## Augustiniánský klášter ve Šternberku

### OKNA V 2.NP

Jejich současný stav a návrh na jejich opravu.

Popis : Jedná se o jednoduchá nebo dvojitá čtyřdílná okna, ven a dovnitř otevíravá, většinou o rozměru cca 130 x 240 cm. Ostění mezi vnitřním a venkovním rámem je tvořeno omítkou. Zavírání křídel je pomocí horní a dolní zástrčky a obrtlíky, venkovní křídla jsou dělená příčlí a jejich zajištění při otevření je pomocí kované rozpěry. Zasklení do tmelu, tl. skla 3 mm.

Současný stav : Vnitřní rám s křídly je původní, z konce 19 století. Venkovní je z konce 90 let minulého století. Venkovní exponované části jsou již bez povrchové úpravy, u ostatních venkovních dílů jsou zbytky nátěru. Vnitřní část je s původním nátěrem, původní je i okenní kování. Šest křídel má prasklé sklo, u dvou okenních rámců je třeba jejich zajištění. Kování okna je v grafitovém odstínu.

Návrh na opravu : U venkovních částí provést mechanické odstranění původního nátěru, jeho penetrace impregnačním nátěrem Holztiefgrund LH od firmy Herbol a 3 x nátěr, dle původního odstínu, Herbolem Venti 3 plussatin. Vnitřní rám a křídla přebrousit a 2 x nátěr Venti 3 plussatin. Nový nátěr okenní kování kovářskou černí v odstínu grafit. Vyměnit prasklá skla, doplnění vypadaného sklenářského tmelu, přitažení povolených vrutů, případně jejich výměnu za delší. Přikotvení dvou kusů venkovních rámců, oprava venkovního křídla – vypadený závěs. Namazání okenních závěsů a seřízení okenního kování tak, aby byla zabezpečena funkce okna. U čtyř oken opravit drobné poškození omítky mezi okny.

## Výpis oken

1. 129 x 239 cm , dvojité, dle návrhu na opravu, ukotvit spodní část venkovního rámu, oprava spodního závěsu u pravého venkovního křídla.
2. 129 x 239, dvojité, dle návrhu na opravu, ukotvení venkovního rámu ve střední části. Seřízení venkovních křídel, dotažení vrutů, přesklení levého křídla ve spodní části.
3. 129 x 239 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, oprava omítky ve spodní části ostění. Upevnění spodní zástrče na vnitřním křídle.
4. 129 x 239 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, doplnění sklenářského tmelu na vnitřních křídlech ve spodní části.
5. 129 x 239 cm, dvojité, dle návrhu na opravu.
6. 129 x 247 cm, dvojité, dle návrhu na opravu.
7. 129 x 239 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
8. 126 x 237 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, doplnit u venkovního křídla koníka k obrtlíku.
9. 126 x 237 cm, dvojité, dle návrhu na opravu.
10. 126 x 237 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, doplnit u venkovního křídla koníka k obrtlíku.
11. 126 x 237 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, doplnit u venkovního křídla dva koníky k obrtlíkům.
12. 126 x 237 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, seřídít spodní skobu u vnitřního křídla
13. 129 x 247 cm, dvojité, dle návrhu na opravu.
14. 129 x 237 cm, jednoduché, schází venkovní rám, zhotovit nový.
15. 129 x 237 cm, dvojité, dle návrhu na opravu.
16. 128 x 233 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, přesklít spodní část křídla.
17. 128 x 233 cm, jednoduché, dle návrhu na opravu, pravé křídlo doplnit o dva koníky k obrtlíkům.
18. 128 x 233 cm, jednoduché, dle návrhu na opravu, doplnit o koníka k obrtlíku, přesklít horní část spodního křídla.

19. 130 x 245 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
20. 130 x 245 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
21. 130 x 245 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
22. 130 x 245 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
23. 130 x 245 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
24. 128 x 240 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
25. 130 x 235 cm, jednoduché, dle návrhu na opravu, pravé spodní sklo přesklít
26. 130 x 235 cm, jednoduché, dle návrhu na opravu, pravé křídlo v horní části přesklít
27. 130 x 235 cm, jednoduché, dle návrhu na opravu
28. 130 x 238 cm, jednoduché, dle návrhu na opravu
29. 130 x 239 cm, jednoduché, dle návrhu na opravu
30. 125 x 240 cm, jednoduché, dle návrhu na opravu
31. 155 x 295 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
32. 155 x 295 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, doplnění sklenářského tmelu ve spodní části pravého venkovního křídla
33. 155 x 295 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
34. 129 x 234 cm, jednoduché, dle návrhu na opravu, přesklít pravou prostřední část
35. 129 x 234 cm, jednoduché, dle návrhu na opravu, k obrtlíkům doplnit koníky
36. 129 x 234 cm, jednoduché, dle návrhu na opravu, k obrtlíkům doplnit koníky
37. 129 x 234 cm, jednoduché, dle návrhu na opravu
38. 130 x 249 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, levé křídlo v dolní polovině přesklít

39. 130 x 249 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
40. 130 x 249 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
41. 130 x 247 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
42. 130 x 247 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, ve spodní části venkovních křídel doplnění sklenářského tmelu, přesklít dolní polovinu venkovního křídla
43. 130 x 247 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, doplnit rozvoru u horního křídla
44. 129 x 243 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
45. 129 x 243 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
46. 129 x 243 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
47. 129 x 243 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, připevnit spodní zástrč
48. 129 x 243 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, doplnit rozpěru na venkovním křídle
49. 129 x 243 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
50. 129 x 243 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
51. 129 x 243 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
52. 129 x 243 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, přesklít levé venkovní křídlo v dolní polovině, opravit obě venkovní příčle, jsou mechanicky poškozené
53. 129 x 243 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
54. 129 x 243 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
55. 129 x 239 cm, dvojité, dle návrhu na opravu, ukotvit venkovní rám, opravit malé poškození ve spodní části ostění
56. 129 x 239 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
57. 129 x 239 cm, dvojité, dle návrhu na opravu
58. 129 x 239 cm, dvojité, dle návrhu na opravu

Bývalý augustiniánský klášter - oprava oken 2.NP

