

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Predmet zákazky: Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR
Prievidza

Druh postupu: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu

Označenie vo VVO: 11/2018 pod číslom 732-WYP dňa 16.01.2018

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 114 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje verejný obstarávateľ toto vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre vyššie uvedený predmet zákazky.

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

Otázka č. 1:

Vážený obstarávateľ touto cestou sa na Vás obraciame s otázkou, či bude posudzovaný ako jeden z technických parametrov a to - minimálny technický parameter u okenných konštrukcií - 7 komorový profil. Pýtame sa z dôvodu, že progresívni výrobcovia už dnes volia iné cesty, ako navýšovanie počtu komôr. Volia cesty, ktoré vedú k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností okien – tepelné výstuže zo sklolaminátu, hliníkové doštičky v profile, väčšie zapustenie skla aj optimalizované umiestnenie výstuže. V takom prípade možno veľmi jednoducho dosiahnuť prísnejšie hodnoty, ako požaduje norma. Vyšší počet komôr prináša lepšie tepelnoizolačné vlastnosti rámu, odolnosť proti povrchovej kondenzácii vody, ale aj tvarovú stálosť. Avšak počet komôr vyšší ako šesť už nemusí byť efektívny, keďže sa tepelnotechnické vlastnosti rámu zlepšia iba nepatrne. Nie je veľa výrobcov, ktorí ponúkajú a vyvíjajú viac ako 6 komorové profily. Otázka na obstarávateľa teda znie, či trvá na minimálne 7 komorovom profile u navrhovaných okenných konštrukcií .

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na minimálne 7 komorovom profile.