

POZNÁMKA:


Značka rozvádzačov nezodpovedá skutočnosti a rozvádzač nezasahuje do existujúcich inžinierskych sietí. Rozvádzače RE+RVO je potrebné osadiť v súlade s ochrannými pásmami existujúcich inžinierskych sietí. Križovanie a súbeh káblov VO je potrebné zriadiť v súlade s STN 73 6005

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:
3PEN AC 50Hz 400/230V TN-C
3PEN/3NPE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
2 DC 12-24V

OCHRANNÉ OPATRENIA:
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:
Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania, čl. 4.1.1

LEGENDA:

- RE - elektromerové rozvádzače pre vonkajšie osvetlenie
- RVO - rozvádzače verejného osvetlenia
- "A" - káblová spojka
- - káblový rozvod VO, vedený v zemi v betónovej alebo HDPE chráničke



				Číslo súpravy
Č. zmeny	Zdôvodnenie zmeny		Dátum	Podpis

Stavba			Valbek Prodex Valbek&Prodex, spol. s r.o. Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava Stredisko Košice, ul. Rozvojová 2, 040 11 Košice	
Modernizácia verejného osvetlenia na trasách linky MHD				
Hlavný inžinier projektu Ing. Jana Luteránová	Zodpovedný projektant PS/SO Ing. Jana Luteránová	Navrhovateľ, vypracoval Ing. Jana Luteránová	Kontroloval Ing. Pavol Petrušanský	
Počet listov 3A4	Mierka	Stupeň PD -	Dátum 11.2021	
Objekt / súbor			Číslo zákazky zhotoviteľa 21KE23001	
MČ Košice - Myslava, ulica Myslavská			Etapa / UČS	
			-	
			Časť dokumentácie	
			-	
Názov prílohy			Číslo prílohy	
Situácia			2	