

LEGENDA :


	STÚPAJÚCE VEDENIE SMEROM DOLE
	NAVRHOVANÉ NN NAPOJENIE - VODIČOM N2XH-J 5x25
	ROZVÁDZAČ HR - DODÁVKA KONE s.r.o.
	PROTIPOŽIARNY PRESTUP - CFS-CT PROTIPOŽIARNY NÁTER

POZNÁMKA:

Vedenie vodiča N2XH-J 5x25 bude zrealizované cez výťahovú šachtu v zmysle STN 33 2000-5-52/2012

Protipožiarnie prestupy budú zreaizované na 5 NP a pri vstupe vodiča do šachty v zmysle Vyhl.MVSRR č.94/2004 Z.z.

SADA ČÍSLO:



±0,000 = exist. 1.NP

Vypracoval: Tomáš Perečko	
Zodp. projektant: Tomáš Perečko	
Kontroloval:	

Názov stavby:	Prístavba výťahu k budove infekčného oddelenia FN Trenčín	<div></div> <div>Profesia: NN</div>
Investor:	FAKULTNÁ NEMOCNICA Trenčín Legionárska 28, 911 71 Trenčín	
Miesto stavby:	Legionárska, č.p.: 746/1 a 1744/14	
Stupeň projektu:	Projekt rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu	
Autor:	Ing.arch. Sobčák Jozef	
HIP:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Dát-Rev: 04/2021-05/2022
Kontroloval:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Mierka: 1:75
Stavebný objekt:	SO 01 - VÝŤAH	Zakázka: 20191
Názov výkresu:	PÔDORYS 5.NP	Číslo výkresu: 03