

ZÁPIS O VYTÝČENÍ PODZEMNÉHO ENERGETICKÉHO ZARIADENIA

Dňa 8.4......2022..... boli vytýčené podzemné elektrické zariadenia, ktoré sú majetkom Stredoslovenskej Distribučnej, a.s. Žilina (ďalej len SSD) v katastri obce**Púchov**.....na**ul.Obrancov Mieru 23 parcela č. 1293/307** okres **Púchov**.....

Vytýčovanie bolo vykonané na základe ID požiadavky č. **6493**.....

Vytýčovanie bolo prevedené v súvislosti s akciou:**výkopové práce,**
prekládka.....

Číslo pracovného príkazu:**126564070**.....

Zákazka: **766790148**.....

Vytýčené boli úseky, požadované objednávatelom, ktorý si vytýčenú trasu označil kolíkmi, na cestách, chodníkoch a pod., farebnými znakmi v úsekoch:

1. 1x ON kábel
2. 1x NN kábel
3.
4.

Objednávateľ:

Meno/Obchodné meno: **Ing. Robert Kováčik** autorizovaný , stavebný inžinier

Trvalý pobyt/Sídlo: **Hanzlíkovská 24 , 91105 Trenčín**

Adresa pre zaslanie faktúry*: **Hanzlíkovská 24 , 91105 Trenčín**

IČO/Dátum narodenia:**36122092**

IČ DPH:..... **SK 1043609083 Právnická osoba**

Zodpovedná osoba za objednávateľa (meno, priezvisko, tel. č.): **Lenka Kopuncová 0911/998150**

* vyplňa sa iba v prípade, ak je iná ako Trvalý pobyt/Sídlo

Vytýčené káblové vedenie je podľa § 43 zákona č.251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, chránené ochranným pásmom, a to 1 m na každú stranu od kábla, v prípade skupiny káblov, 1 m od krajných káblov.

Podmienky SSD voči objednávateľovi vyplývajúce z platných STN a zákonov:

- všetky zemné práce bližšie ako 1 m od káblového vedenia na obe strany vykonávať výlučne ručne
- po odkrytí kábla tento chrániť v dôsledku narušenia káblového lôžka v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov
- lôžko kábla pred zásypom výkopu zapieskovať a zhutniť, po zásype káblového vedenia prekryť podľa STN 341050
- **objednávateľ je povinný pred zásypom kábla prizvať zástupcu SSD, t.č. .0908/900983**
..... **ku kontrole**, pričom sa toto uvedie do stavebného denníka

Originály dokumentov sú uložené v elektronickej podobe a sú k dispozícii všetkým zamestnancom na Internetnej spoločnosti. Vytlačené kópie sú neriadenými dokumentmi.

- nad káblovou trasou dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami s mechanizmami, pokiaľ nebude vykonaná mechanická ochrana káblového vedenia proti mechanickému poškodeniu
- nad káblovou trasou dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožnili prístup ku káblovému vedeniu
- bez súhlasu SSD neznižovať a ani nezvyšovať vrstvu zeminy nad trasou káblového vedenia
- **v prípade poškodenia, zničenia, alebo vytrhania vytyčovacích kolíkov, alebo v prípade zahájenia prác v mieste vytyčenia neskoršie ako jeden mesiac odo dňa vytyčenia, je potrebné požiadať o opätovné vytyčenie káblového vedenia**
- ešte pred zahájením zemných prác mechanizmom, objednávateľ prevedie ručný výkop dostatočného množstva sond priamo na kábli, aby sa vizuálne overila jeho presná poloha
- za zadanie a rozsah vytyčeného územia zodpovedá objednávateľ
- akékoľvek (aj minimálne) poškodenie kábla oznámi bezodkladne objednávateľ prevádzkovateľovi elektroenergetického zariadenia
- rešpektovať priestorové uloženie podzemných vedení v zmysle STN 736005
- ďalšie podmienky vyplývajúce z charakteru zameranej trasy:
- obnažené káblové vedenia vo výkopoch chrániť proti náhodnému alebo úmyselnému prerazeniu pevnými mechanickými chráničkami

Trasy vytyčených vedení boli na tvare miesta vyznačené sprejom farby/kolíkami.

Priložená snímka GIS – SSD **ÁNO**

SSD nezodpovedá za stav, poškodenie a prípadné premiestnenie označenia vytyčenej trasy.

Objednávateľ preukázateľne oboznámi pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytyčenou trasou káblového vedenia, s podmienkami práce v jeho blízkosti a toto aj nechá potvrdiť podpismi pracovníkov. Pri vykonávaní zemných prác, objednávateľ zaistí dozor pracovníka s príslušnou odbornou kvalifikáciou. Bez tejto osoby začatie prác nie je možné.

V prípade poškodenia káblového vedenia, je objednávateľ povinný práce prerušiť a okamžite nahlásiť na DPSD SSD na tel. č. poruchovej linky **0800/159000** a súčasne na tel.č. majstra príslušného strediska údržby **041/5193541**....., **0907/822072**....., alebo povereného pracovníka **041/5193539**....., **0908/900983**.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť SSD cenu za vytyčovanie v zmysle platného Cenníka služieb zverejneného na webovej stránke www.ssd.sk.

Objednávateľ potvrdzuje, že vytyčovanie bolo realizované:

v trvaní¹..... hod.²..... pracovníkom/pracovníkmi.

Za dobu trvania vytyčenia podzemných energetických vedení sa považuje čas od začiatku poskytnutia služby na mieste vytyčenia po prevzatie vytyčenej lokality objednávateľom, alebo kontaktnou osobou uvedenou v požiadavke. Účtuje sa každá celá začatá hodina práce.

Objednávateľ zodpovedá za škody, ktoré môžu SSD, príp. tretím osobám vzniknúť v dôsledku nedodržania podmienok uvedených v tomto zápise a/alebo podmienok vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem STN.

Objednávateľ prehlasuje, že vytyčenie bolo prevedené podľa jeho požiadavky a to na všetkých miestach, kde podľa projektovej dokumentácie môže dôjsť k ohrozeniu podzemného káblového vedenia a zariadenia, ktoré je majetkom SSD, ako i k ohrozeniu osôb, vykonávajúcich práce.

Objednávateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Objednávateľ je podľa čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") informovaný, že jeho osobné údaje uvedené v Zápise, ktoré sú nevyhnuté na jeho jednoznačnú identifikáciu, bude SSD spracúvať na účely evidencie a spracovania žiadostí Objednávateľa súvisiacimi s inými službami – vytyčovaním podzemných energetických vedení. Informácie o spracúvaní osobných údajov a o právach podľa čl.13 nariadenia sú dostupné na webovom sídle SSD www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.

V^{Púchove}..... dňa^{8.4}..... 2022.....

p. Kováčik alebo zástupca

.....^{Kucej L}.....

1293/307

8. 4. 2022
Kuciej Ladislav

