

KÁBEKIVÝ ŽLAB 250/100 Napr.MARS

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA M2	INTENZITA OSVETLENIA
101	RAMPA	23,00	-
102	KRYTÝ VSTUP	7,67	100 Lx
103	ZÁDVERIE	8,25	100 Lx
104	ČAKÁREŇ	24,16	200 Lx
105	RECEPCIA	7,16	300 Lx
106	ŠATŇA PERSONÁL	6,16	200 Lx
107	WC PACIENTI IMOBILNÍ	3,68	200 Lx
108	UPRATOVAČKA	2,99	100 Lx
109	POPISOVŇA	10,94	500 Lx
110	BOX 1	2,72	100 Lx
111	BOX 2	2,04	100 Lx
112	DENNÁ MIESTNOSŤ PERSONÁLU	14,24	300 Lx
113	CHODBA	3,73	200 Lx
114	HYGIENA PERSONÁL	2,80	200 Lx
115	ARCHÍV, SKLAD, PACS	7,19	200 Lx
116	CHODBA	2,66	200 Lx
117	SKLAD	2,24	100 Lx
118	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	13,49	500 Lx
119	MR VYŠETROVŇA	32,38	-
120	OVLÁDAČ	37,86	500 Lx
121	CHODBA	15,62	200 Lx
122	WC	2,34	200 Lx

SITUAČNÁ SCHÉMA



ZMENA		PREVED		DŇA		PODPIS
VYPRACOVAL	Ing. Kaleta Gabriel					
KONTROLOVAL	Ing. Klešč Vladimír					
PROJ. SO,PS	Ing. Šuty Juraj					
OBEC	Trenčín					
INVESTOR	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín					
STAVBA	Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie					
OBJ.–PS.	FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín SO 01 – Stavebné úpravy MR Elektroinštalácia					
OBSAH	Podorys 1.NP – Kábelové trasy					

PEVLUMA
s.r.o.
Trieda KVP č.4, 040 23 Košice
Mobil 0905 984 309

POČET A4 2 STUPEŇ P
DÁTUM 07/2022
Č.ZÁK. 25072022.EO
MIERKA 1:100
KÓTOVANÉ V mm
Č.VÝKR. 07