



Menovité napätie	500V
Menovitá frekvencia	50Hz
Menovitý prúd	25A
Skratová odolnosť	10kA
Stupeň krytia	IP44/20
Sposob upevnenia	na stenu
Prívodné vedenie	10mm ²
Uzáver dverí	podľa STN 35 9754

[illegible]

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ELEKTROPROJEKT	
ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	
INVESTOR	OBEC LUDANICE, SNP 448/69		AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 23801/A/5, A/2-3 POD KALVÁRIOU 6 373 955 01 TOPOUČANY e-mail: elektroprojekts@gmail.com telefon 0903 946083	
MIESTO STAVBY	k.ú. LUDANICE č.parciel 10199/15, 10199/14, 199/5, 891/7			
ČASŤ	SO 08 AREÁLOVÉ ROZVODY, SO 12 AREÁLOVÉ OSVETLENIE		DÁTUM	10/2021
ZBERNÝ DVOR LUDANICE			FORMAT	2 X A4
			STUPEN	STAVEBNÉ POVOLENIE
			MIERKA	
ROZVÁDZAČ RH			ČÍSLO VÝKRESU	E/2