

ÚZEMIE
POVRCH ÚZEMIA
PARCELNÉ ČÍSLO
ROZSAH PLATNOSTI SOND

NEPLODNÁ PODA

Pozdĺžny profil VODOVODNÁ PRÍPOJKA

MIERKA 1:500 / 1:100

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU


HĺBK A VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBIA

KÓTA TERÉNU


STANIČENIE [Km],[m]

SKLON [promile] – DĺŽKA [m]
DN [mm]–MATERIÁL–DĺŽKA [m]




VZOROVÝ PRIEČNY REZ
EXAMPLE CROSS-SECTION

POTRUBIE PE 100 (PE-HD)
PIPES PE 100 (PEHD)



ŠÍRKA RYHY PLATÍ DO HLBKÝ VÝKOPU 2,5 m.
WIDTH OF TREMCH IS ACTUAL TO DEPTH CUTTING TO 2,5 m.
ZA KAŽDÝCH ĎALŠÍCH 2,5 m HLBKÝ VÝKOPU, SA PRIPOČITA K ŠÍRKE VÝKOPU 0,1 m.
FOR PER ANOTHER 2,5 m DEPTH SHELTER, ADDITION to WIDTH SHELTER 0,1 m.

DN	D	A	B	CUBATURE [m] ³ KUBATÚRA [m]		
				BED LOŽKA	FILLING OBSYPU	DISPLACED VYTLAČENÁ
40	50x3,0	1100	450	0,11	0,3830	0.4950
50	63x3,8	1100	463	0,11	0,3962	0.5093
65	75x4,5	1100	475	0,11	0,4081	0.5225
80	90x5,4	1100	490	0,11	0,4226	0.5390
100	110x6,6	1100	510	0,11	0,4115	0.5610

C				
B				
A				
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH	
PROJEKTANT		ŠIMON		PROFI PROJEKT s. r. o., Wuppertálska 1, 40 023 Košice SLOVAKIA TEL.: +421(0)905 608 052
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		ŠEBEK		
HIP:		ING. PILIARKIN		
TECHNICKÁ KONTROLA:		ŠEBEK		
STAVBA:		ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI OBJEKTOV DSS LIDWINA		
INVESTOR:		LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ULICA MLÁDEŽE 1, 072 22 STRÁŽSKE	Miesto stavby: ULICA MLÁDEŽE 1, STRÁŽSKE	
STAVEBNÝ OBJEKT: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:		SO 003 - VODOVOD		
NÁZOV VÝKRESU:		POZDĽŽNY PROFIL VODOVODNÁ PRÍPOJKA		
ČÍSLO VÝKRESU:		172.3.003.VV-02	Mierka: 1:500/100	Stupeň PD: RP
				Dátum: 21.4.2016