

MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ č. 1

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre verejnú súťaž č. VS ZIL 6 pre predmet zákazky „**Odovzdávacie stanice tepla – vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark pre závod Žilina**“, ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Úradnom vestníku EÚ č. S 190 zn. 2022/S 190-539276 dňa 3. októbra 2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 215/2022 zn. 42372 - MST dňa 4. októbra 2022, poskytujeme Vám predmetné vysvetlenie.

Otázka č. 1: „V súbore „priloha_c_7_sp_zod_bytterm“ sú na strane č.48 špecifikované požadované parametre prvkov na sekundárnej strane OST nasledovne: - Gul'ové uzávery na sek. strane navrhnuť tak, aby bola zachovaná svetlosť podľa DN potrubia:
- závitové do DN50 T max. - 150C°, PN16,
- prírubové od DN 65 do DN 100 T max. - 150C°, PN16,
- Medzi prírubové klapky: nad DN100, T max. - 150C°, PN16, všetky armatúry na strane TÚV s atestom pre pitnú vodu.

V časti „Výpis materiálu II. etapa (6-2019)“ sú udávané parametre: pkonštr = 0,6 MPa, tkonštr = 105°C. Je možné v ponuke navrhnuť uzatváracie prvky na sekundárnej strane pre parametre Tmax=105°C a tlak PN6 vzhľadom na údaje uvedené vo výpise materiálu?“

Odpoveď č. 1: Áno. Pre sekundárnu stranu sú výpočtové parametre konšt. tlak 0,6 MPa konšt. teplota =105 °C.

Otázka č. 2: „V súbore „VS 272 - HS 33 - Hliny (výkaz výmer).xls“ je na riadkoch 102 a 103 rovnaká položka „Vyčistenie a preplach sústavy ÚK vo VS“ v rozsahu 1 ks. Chýba však položka uvedená v iných výkazoch „Vykuřovacia skúška“ v rozsahu 72 hod. Prosíme o vysvetlenie prípadne opravu výkazu.“

Odpoveď č. 2: Výkaz výmer v súbore „VS 272 - HS 33 – Hliny“ bol upravený, t.j. doplnená položka „Vykuřovacia skúška“, v trvaní 72 hodín. Upravený výkaz výmer je prílohou tohoto vysvetlenia informácií.

Príloha: Upravený výkaz výmer „VS 272 – HS 33 – Hliny“

V Bratislave dňa 21. októbra 2022