


## SO 08.1 PČS12 - technologická část

km PČS12 na stoke "AH1" (objekt je stavebne vybudovaný bez AŠ)

# Výškový systém Bpv

M 1:50


REZ A-A'



# PÓDORYS

M 1:50

prítok už vybudovaný  
- stoka "AH1"




Č. P.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVO
1	PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO	1+1 ks
2	KOLENO S PÄTKOU - DN 40	2 ks
3	SPÜŠŤACIE ZARIADENIE - STACIONÄRNE 2-TYČOVÉ VEDENIA	2 ks
4	VÝTLAK Z ČERPADIEL DN 40 - NEREZ - REDUKCIA NA DN 50 zvislá rúra v PČS - dl. 2,0m	2 ks
5	NEREZOVÉ KOLENO - DN50 - 90° spojenie so zväraním	3 ks
6	NEREZOVÄ REDUKCIA DN 40/ 50 - spoje zväraním	1 ks
7	SAMOSATNÉ VÝTLAKY Z ČERPADIEL - NEREZ - DN50 - vodorovná časť potrubia - spoje rúr zväraním + pri spojení s armatúrami prípravenie tlakových prírub DN 50	1,00 m 5 ks
8	SPÄTNÄ KLAPKA - DN 50 - RETA PN 16	2 ks
9	ŠUPÄTKO VODÄRENSKÉ EKO-PLUS, PN 16, DN 50 s ručným kolom	2 ks
10	NEREZ - ODBOČKA T- DN 50/50 - spojenie so zväraním	1 ks
11	NEREZ - SPOLOČNÝ VÝTLAK DN 50 -D63 - dl. 1,35 m	1 ks

NASTAVENIE PLÁVÁKOVÝCH SPÍNÁČOV:				
č. PČS	<b>H1</b> - blokovacia hl. m n.m.	<b>H2</b> - vypínacia hl. m. n.m.	<b>H3</b> - zapínacia hl. m n.m.	<b>H4</b> - alarm m n.m.
<b>PČS 12</b>	120,944	121,094	121,58	121,73

č. PČS	TYP ČERPADLA	
<b>PČS12</b> Q <sub>návrh</sub> = 0,76 l/s	PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO <b>SEG.40.09.2.50B</b> - Q <sub>c</sub> = max. 4,4 l/s - H = max. 14,4 m - P1 = 1,3 kW;	

## VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.;

PODLA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVAH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ ŠÍRENIE ALEBO KÓPIOVANIE TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE. NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.

Navrhovateľ:	AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, Galanta 924 01	 <p><b>AXA Projekt s.r.o.</b>          adresa: Mierové námestie 3165/5, Galanta          tel.: +421(0)915 722 743          e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk          web: http://axaprojekt.sk/</p>
Zodp. projektant:	Ing. Karol Považan	
Vypracoval:	Ing. Karol Považan	
Miesto:	Obec Hrubý Šúr	
Investor:	Obec Hrubý Šúr, Obč. Hrubý Šúr č. 205, 903 01	
Časť:	<b>E.III-2 Kanalizačné PČS - PS 02</b>	
Stavba:	<b>Verejná kanalizácia a ČOV</b> <b>Hrubý Šúr</b>	
Obsah:	<b>KANALIZAČNÁ PČS 12</b> - technologická časť (objekt už vybudovaný bez AŠ)	