

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA Č.P.	PODLAHA NÁŠLAPNÁ VRSTVA	STENY POVRCH ÚP.	STENY OBKLAD	STROP
navrhovaná prístavba							
1.01	ZÁDVERIE	8,03	P2	GRESOVÁ DLAŽBA	MVC OMIETKA MALBA BIELA	GRESOVÝ SOKLÍK v = 0,1 m	MVC OMIETKA MALBA BIELA
1.02	PREPOJOVACIA CHODBA	29,03	P1	MARMOLEUM	MVC OMIETKA MALBA BIELA	MARMOLEUM SOKEL LIMFV. NÁTER V=1,2m	MVC OMIETKA MALBA BIELA
1.03	CHODBA	154,32	P1	MARMOLEUM	MVC OMIETKA MALBA BIELA	MARMOLEUM SOKEL LIMFV. NÁTER V=1,2m	KAZETOVÝ PODHĽAD S.H. +3,0M
1.04	CHODBA	7,57	P1	MARMOLEUM	MVC OMIETKA MALBA BIELA	MARMOLEUM SOKEL LIMFV. NÁTER V=1,2m	KAZETOVÝ PODHĽAD S.H. +2,6M
1.05	SKLAD	16,65	P1	MARMOLEUM	MVC OMIETKA MALBA BIELA	MARMOLEUM SOKEL	MVC OMIETKA MALBA BIELA
1.06	ZBOROVŇA	25,45	P1	MARMOLEUM	MVC OMIETKA MALBA BIELA	MARMOLEUM SOKEL	KAZETOVÝ PODHĽAD S.H. +2,6M
1.07	UČEBŇA	46,54	P1	MARMOLEUM	MVC OMIETKA MALBA BIELA	MARMOLEUM SOKEL LIMFV. NÁTER V=1,2m	SÁDROKART. AKUST. PODHĽAD GYPTONE BIG QUATTRO 41 S.H. +3,3M MAL. BIELA PLOCHA 3,6X6M ZVÝŠOK PO OBVODE MIESTNOSTI ACTIV'AIR MA AA
1.08	UČEBŇA	46,87	P1	MARMOLEUM	MVC OMIETKA MALBA BIELA	MARMOLEUM SOKEL LIMFV. NÁTER V=1,2m	
1.09	UČEBŇA	46,70	P1	MARMOLEUM	MVC OMIETKA MALBA BIELA	MARMOLEUM SOKEL LIMFV. NÁTER V=1,2m	
1.10	UČEBŇA	46,70	P1	MARMOLEUM	MVC OMIETKA MALBA BIELA	MARMOLEUM SOKEL LIMFV. NÁTER V=1,2m	
1.11	UČEBŇA	46,54	P1	MARMOLEUM	MVC OMIETKA MALBA BIELA	MARMOLEUM SOKEL LIMFV. NÁTER V=1,2m	
1.12	UČEBŇA	47,68	P1	MARMOLEUM	MVC OMIETKA MALBA BIELA	MARMOLEUM SOKEL LIMFV. NÁTER V=1,2m	
1.13	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	5,20	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC OMIETKA MALBA BIELA	KERAM. SOKLÍK v = 0,1 m	MVC OMIETKA MALBA BIELA
1.14	UPRATOVAČKA	1,79	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC OMIETKA MALBA BIELA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,25 m	MVC OMIETKA MALBA BIELA
1.15	HYGIENICKÁ KABÍNA	2,25	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC OMIETKA MALBA BIELA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,25 m	MVC OMIETKA MALBA BIELA
1.16	PREDSIEŇ	6,40	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC OMIETKA MALBA BIELA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,25 m	MVC OMIETKA MALBA BIELA
1.17	WC DIEVČATÁ	10,92	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC OMIETKA MALBA BIELA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,25 m	MVC OMIETKA MALBA BIELA
		652,44					
1.18	PREPOJOVACIA CHODBA	54,80	P4	MARMOLEUM	MVC OMIETKA MALBA BIELA	MARMOLEUM SOKEL LIMFV. NÁTER V=1,2m	KAZETOVÝ PODHĽAD S.H. +2,8M
1.19	CHODBA	22,14	P4	MARMOLEUM		MARMOLEUM SOKEL LIMFV. NÁTER V=1,2m	KAZETOVÝ PODHĽAD S.H. +2,8M
1.20	SKLAD	8,40	P4	MARMOLEUM	JESTV. OMIETKA LOKÁLNE VYSPRAVENÉ MALBA BIELA	MARMOLEUM SOKEL	JESTV. OMIETKA LOKÁLNE VYSPRAVENIE MALBA BIELA
1.21	SKLAD	7,80	P4	MARMOLEUM		MARMOLEUM SOKEL	
1.22	PREDSIEŇ	8,00	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC OMIETKA MALBA BIELA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,25 m	
1.23	WC CHLAPCI	8,14	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC OMIETKA MALBA BIELA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,25 m	
1.24	WC UČITELIA	2,30	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC OMIETKA MALBA BIELA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,25 m	
1.25	JEDÁLEŇ	132,03	P4	MARMOLEUM	JESTV. OMIETKA LOKÁLNE VYSPRAVENÉ MALBA BIELA	MARMOLEUM SOKEL LIMFV. NÁTER V=1,2m	KAZETOVÝ PODHĽAD S.H. +2,8M
1.26	KUCHYŇA	80,62	P6	GRESOVÁ DLAŽBA PROTISMYK. V SPÁDE	MVC OMIETKA MALBA BIELA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,25 m POUŽIT ZÁOBLENÉ SOKLOVÉ TVAROVKY	JESTV. OMIETKA LOKÁLNE VYSPRAVENIE MALBA BIELA
1.27	HRUBÁ PRÍPR. ZELENINY	7,10	P6	GRESOVÁ DLAŽBA PROTISMYK. V SPÁDE	MVC OMIETKA MALBA BIELA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,25 m POUŽIT ZÁOBLENÉ SOKLOVÉ TVAROVKY	
1.28	SKLAD ODPADKOV	2,89	P6	GRESOVÁ DLAŽBA PROTISMYK. V SPÁDE	MVC OMIETKA MALBA BIELA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,25 m POUŽIT ZÁOBLENÉ SOKLOVÉ TVAROVKY	
1.29	SKLAD – CHLADENÝ	3,80	P6	GRESOVÁ DLAŽBA PROTISMYK. V SPÁDE	MVC OMIETKA MALBA BIELA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,25 m	
1.30	CHODBA	6,93	P7	GRESOVÁ DLAŽBA		GRES. SOKEL 0,1m LIMFV. NÁTER V=1,2m	
1.31	CHODBA	3,86	P7	GRESOVÁ DLAŽBA	JESTV. OMIETKA LOKÁLNE VYSPRAVENÉ MALBA BIELA	GRES. SOKEL 0,1m LIMFV. NÁTER V=1,2m	
1.32	SKLAD	10,41	P7	GRESOVÁ DLAŽBA		GRES. SOKEL 0,1m LIMFV. NÁTER V=1,2m	
1.33	KANCELÁRIA	7,80	P7	GRESOVÁ DLAŽBA		GRES. SOKEL 0,1m LIMFV. NÁTER V=1,2m	
1.34	UMYVÁREŇ – ŠATŇA	5,07	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC OMIETKA MALBA BIELA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,25 m	
1.35	WC	1,66	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC OMIETKA MALBA BIELA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 1,80 m	
		331,75					
1.36	TERASA	34,74	P8	BETÓNOVÁ DLAŽBA			
1.37	ZÁSOBOVANIE	13,17	P9	GRESOVÁ DLAŽBA			

jestv. objekt kuchyne s jedálňou

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODLA STN 332000-4-41:2007)	
	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHA
2-24V, DC /IT	KRYTOM,IZOLÁCIOU	MALÝM NAPATÍM – SELV
1NPE,AC,50Hz,230V/TN-S	KRYTOM,IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
100V, AC /IT	KRYTOM,IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

LEGENDA HSP

- HSP - Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru
- R1. x A/B - Reproduktor
  - Rozdelenie zalohovanosti liniek
  - Poradové číslo reproduktora v linke
  - Poradové číslo výstupnej linky
- K.č. - Koncový člen
- - Reproduktor do podhladu 3W/100V EVAC s kovovým zadným krytom
- - Reproduktor panelový 3W/100V EVAC s kovovým zadným krytom
- - Stanica hlásatela
- - Univerzálna škatula so keramickou svorkovnicou a viečkom
- - Vedenie liniek pre HSP káblom, CHKE-V-O 4x2,5 (2x CHKE-V-O 2x2,5)
- - Vedenie uložené v podhlade na kovových príchytkách
- - Vedenie uložené pod omietkou zasekané
- - Manuálny procesne analógový neautomatický tlačidlový detektor IP20
- - Vedenie pre napojenie tlačitlového hlásiča JE-H(St)H-V FE 60 1x2x0,8
- - Vedenie pre napojenie stanice hlásatela 6A STP 4x2xAWG23, 500 MHz, LSOH

±0,000 = +170,20 m.n.m. Balt p.v.

HIP:	Vypracoval:	Kontroloval:	Projektovanie elektrických zariadení Peter Končitík Lomonosovova 6 917 08 Trnava
Ing. Arch. Martin Holeš	Peter Končitík		

Investor: Obec Suchá nad Parnou
Názov a miesto stavby:

Prístavba základnej školy, Suchá nad Parnou

Časť: HSP - Hlasová signalizácia požiaru

Názov výkresu:

PôDORYS 1.NP

Stupeň:	PPSP
Dátum:	12/2021
Formát:	12 A4
Číslo zákazky:	0126/2021
Objekt :	
Mierka:	1:100
Číslo výkresu:	E03