



LEGENDA:

- Svarka krížová
- Svarka pás/drôt
- Svarka EKVIPOT.
- Svarka odkvapová
- Svarka skôšobná
- Zachytávač s kovovým hrotom, 1,5m
- Podpera – rovná strecha

TIEĎA LPS: III.
OCHRANNÝ UHOL: 69°
ZEMNÍČ: ZÁKLADOVÝ+OBVODOVÝ ZEMNÍČ, FeZn 30x4
VÝPOČET ZEMNÉHO ODPORU: 2,25 Ohmov

VYPRACOVAL A.BRISUDA	ODP.PROJ.PROFESE A.BRISUDA	KONTROLOVAL ING.J.BRISUDA	ODP.PROJ.STAVBY		
OKRES:		OBEK:			
INVESTOR: Obec Suchá nad Parnou					
Prístavba základnej školy Suchá nad Parnou S0.01.5 – Elektroinštalácia, bleskozvod a slabopráúdové rozvody				FORMAT	9 A4
				DATUM	12/2021
				STUPEN	SP
				MERITKO	1:100
				ZAK.CISLO: EL2021-85	
BLESKOZVOD A UZEMNENIE				ARCHIVNI CÍSL0	C.VÝKRESU
				2021	504