

POSTUP
verejná súťaž
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 1

názov zákazky:

**„EUROVELO 11 v regióne ZOHT, k.ú. Lipany – 1.etapa“,
vyhlásené vo**

Vestníku verejného obstarávania č. 255/2022 - 01.12.2022, zn. 49065- WYP

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

V návrhu Zmluvy o dielo, čl. VII, bod 7.22 sú špecifikované doklady, ktoré zhotoviteľ pripraví k preberaciemu konaniu. Doklady pri odrážke č. 4, 8, a 10:

- doklady o odborných prehliadkach a skúškach vyhradených technických zariadení,
 - zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),
 - podklady pre zaškolenie a protokoly o zaškolení obsluhy a údržby u dodaných zariadeniach, vrátane protokolu o odovzdaní návodu na použitie,
- navrhujeme zo znenia Zmluvy o dielo vypustiť, nakoľko sa netýkajú predmetu diela/stavby.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ vypúšťa uvedené odrážky z návrhu ZoD. V prílohe zasielame upravený návrh ZoD.

Otázka č. 2:

V návrhu Zmluvy o dielo, čl. VII, bod 7.22 sú špecifikované doklady, ktoré zhotoviteľ pripraví k preberaciemu konaniu. Odrážku č. 5, ktorá hovorí o dokladoch o uložení a likvidácii odpadov vzniklých zo stavebnej činnosti na legalizovanú skládku navrhujeme preformulovať na "doklady o ďalšom nakladaní s odpadom zo stavebnej činnosti".

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravuje uvedenú odrážku v návrhu ZoD. V prílohe zasielame upravený návrh ZoD.

Otázka č. 3:

Bol vypracovaný inžiniersko-geologický prieskum? Môže ho obstarávateľ doložiť? Aká je hladina spodnej vody?

Odpoveď:

Nie, nebol vypracovaný inžiniersko-geologický prieskum.

Otázka č. 4:

Vo výkaze výmer v objektoch 30.2 a 30.3 sa nachádza položka Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília. Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu geotextílie.

Odpoveď:

Netkaná geotextília s plošnou hmotnosťou 300g/m².

Otázka č.5:

Vo výkaze výmer v objektoch 30.2 a 30.3 sa nachádza položka Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm. Z projektovej dokumentácie nie je zrejmé, aký typ štrkodrvy má byť zapracovaný do stavby. Žiadame verejného obstarávateľa o špecifikáciu frakcie štrkodrvy.

Odpoveď:

Frakcia 0-63.

Otázka č.6:

Vo zverejnenom výkaze výmer v objektoch 30.2 a 30.3 sa nachádzajú položky Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín, Štrkodrva frakcia 0-63 mm, Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných.

Žiadame verejného obstarávateľa o podrobné vysvetlenie, ku čom sa viažu tieto položky, resp. či položka Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných zahrňuje v sebe aj

nákup materiálu.

Odpoveď:

Jedná sa o položky k prípadnej výmene podložia.

Otázka č.7:

V technickej správe, časti 3.4 sa píše: „V prípade ak sa v tomto úseku nedosiahne únosnosť pláne stanovená statickou zaťažovacou skúškou a vyjadrená hodnotou modulu deformácie min. $E_{def2}=45\text{Mpa}$ navrhujeme výmenu resp. úpravu podložia vhodným spôsobom, napr. výmenou podložia v hrúbke cca 40cm štrkodrvinou frakcie 63-125mm alebo stabilizáciou podložia.“

Vo výkaze výmer sa nenachádza nákup kameniva takejto frakcie, v objekte 30.3. je položka č.21 - Štrkodrva frakcia 0-63 mm. V prípade, že položka č. 21 je viazaná na výmenu podložia, žiadame verejného obstarávateľa o zjednotenie frakcie kameniva vo VV, resp. v technickej správe. V prípade, že položka č. 21 nie je viazaná na výmenu podložia, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie novej položky – Štrkodrva frakcia 63-125 mm.

Odpoveď:

Na prípadnú výmenu podložia žiadame použiť ŠD fr 0-63mm v zmysle výkazu výmer.

Otázka č.8:

V ZoD časti 3.2.4. je uvedené, že „Objednávateľ sa zaväzuje určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.“ Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, kde bude vyvážený stavebný odpad, resp. či odpad bude uložený bez poplatku za skládkovanie.

Odpoveď:

Zhotoviteľ bude nakladať s odpadom v zmysle bodov 7.3.3., 7.27. a 3.2.4. návrhu ZoD.

Prešov, 09.12.2022

.....
Ing. Peter Lupták, v.r.
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

Príloha:

- upravený návrh ZoD („ZoD návrh_Lipany_OPRAVA 09.12.2022.doc“)