



**Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.**  
Pri Váhu 6  
034 06 Ružomberok



**Obec Švošov**  
**Školská 70/2**  
**034 91 Švošov**

Váš list číslo/ zo dňa :  
2022/415 / 25.10.2022

Naše číslo :  
2694/2022  
Spis 1250/2022

Vybavuje/ linka :  
Dávid Homola

Ružomberok :  
02.11.2022

**Vec: Švošov – „Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov – Komjatná“ – stanovisko.**

Listom č. 2663/2022 ste nás požiadali o stanovisko k pripravovanej realizácii vybudovania lávky pre peších a regionálnej cyklotrasy „Hubová – Švošov – Komjatná“ a jeho spôsobu vybudovania z dôvodu križovania s inžinierskymi sieťami (verejný vodovod, verejná kanalizácia, NN kábel) v správe a majetku Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s.

**Upozorňujeme Vás**, že v mieste osadenia betónových základov pre „Lávku“ sa **nachádza** verejný vodovod (zásobné potrubie) PVC DN150, verejná kanalizácia HDPE DN100 a NN kábel v správe a majetku Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s.

**Stanovisko:** Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. je za alternatívu umiestnenia našich podzemných vedení do chráničiek v základových pásoch a základoch betónového bloku (piliera) za dodržania nasledovných podmienok:

1. Verejný vodovod a verejnú kanalizáciu s NN káblom **žadame** osadiť do samostatných chráničiek s presahom min. 1,0 m od okrajov základových pásov a betónového bloku.
2. Potrubie verejnej kanalizácie **žadame** osadiť do OC chráničky (vnútorná svetlosť chráničky bude o 2 až 3 dimenzie väčšia ako vonkajší priemer potrubia verejnej kanalizácie).
3. Potrubie verejného vodovodu **žadame** osadiť pod základové pásy do HDPE PE100 chráničky DN300 (d315, SDR17, PN10) alt. HDPE PE100 DN300 (d315, SDR 11, PN16).
4. V mieste križovania verejného vodovodu s lávkou sa PVC potrubie vymení za HDPE PE100 potrubie DN160 (d180, SDR17, PN10).
5. Spájanie PVC potrubia z HDPE PE potrubím bude **HAWLE hrdlovou spojkou SYNOFLEX č. 7974**.
6. Na chráničkách **žadame** osadenie rúrok (DN 1" – 2"), ktoré budú vyvedené nad terén pre potreby kontroly úniku médií pri poruchách na týchto potrubíach.



**Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.**  
Pri Váhu 6  
034 06 Ružomberok

7. V miestach spojov HDPE PE100 potrubia a PVC potrubia **žadame** na zemskom povrchu osadenie trasírok.
8. Pri realizácii chráničiek postupovať v zmysle STN 75 5630 a ostatných príslušných noriem.
9. Všetky technické, písomné a súhlasné náležitosti s realizáciou stavby **žadame** dohodnúť s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, a.s.
10. Verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v mieste križovania **žadame** geodeticky zmerať a zaslať v digitálnej forme na našu spoločnosť ( kontakt: [david.homola@vsr.sk](mailto:david.homola@vsr.sk) ).
11. Ku kolaudácii stavby **žadame** doložiť súhlasné stanovisko našej spoločnosti.

S pozdravom

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ  
RUŽOMBEROK, a.s.  
Ružomberok

**Ing. Milan Mojš**  
prokurista, riaditeľ spoločnosti