

#### Otázka č.1

##### Vysvetlenie č. 1

Máme následující dotazy k vyjasnění ZD:

1. V rámci vypsání je zmiňováno probíhající stavební řízení a je zde odkazováno na dokumentaci pro stavební řízení. Může Zadavatel předat dokumentaci pro stavební řízení a upřesnit stav průběhu stavebního řízení?

##### Odpověď č. 1

Aktuálne sa finalizuje dokumentácia pre príslušné konania. Dokumenty, ktoré sú k dispozícii sú zverejnené ako prílohy k dokumentu „RP\_VS\_EE\_Priloha \_1\_Opis predmetu zakazky“.

#### Otázka č. 2

V bodě 4.1.2 je uvedeno, že řídicí systém technologie bude připojený na externí řídicí systém definovaný v bodě 4.1.2.1 a je zde uveden požadavek na archivaci provozních údajů po dobu 5-ti let na digitálním úložišti poskytovaném Objednatelem.

Má být zmiňovaný externí řídicí systém součástí dodávky? Kde se uvažuje s umístěním tohoto řídicího systému? Bude zmiňované úložiště součástí tohoto systému, případně kde se uvažuje s jeho umístěním?

##### Odpověď č. 2

Externý riadiaci systém definovaný v bode 4.1.2.1. je riadiaci systém Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. Požadujeme preto, aby bolo riadenie výroby vodíka možné riadiť diaľkovo, pričom požiadavky na diaľkové riadenie sú definované v bode 4.1.2.1. Možnosti pripojenia externého riadiaceho systému (napr. internetová prípojka) budú zabezpečené v budove na pozemku parcely 7132/1 katastrálneho územia Martin.

Opis predmetu zákazky, v časti 4.1.2 definuje, že digitálne úložisko je poskytované Objednávateľom, t.j. nie je súčasťou dodávky. Digitálne úložisko môže byť uložené v budove na pozemku parcely 7132/1 katastrálneho územia Martin, prípadne v inej lokalite za predpokladu, že do úložiska sa bude dať prístupovať online.