



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Kancelária generálneho riaditeľa
Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: +421/2/204 69 114, e-mail: sekretariat@snm.sk, www.snm.sk

Všetkým záujemcom a uchádzačom

Váš list č. / zo dňa
JOSEPHINE:
17.03.2023

Naše číslo
SNM-3555 /2023-100/ 2312
SNM-GR/605 /2023-100

Vybavuje / linka
Katarína Čereová
+421 2 204 69 193
katarina.cereova@snm.sk

Bratislava
20.03.2023

Vec: Vysvetlenie č. 4

Verejný obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum generálne riaditeľstvo, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16
Predmet zákazky:	Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá
Číslo spisu:	SNM-HuM-ZNH-2023/12
Postup verejného obstarávania:	podľa § 66, ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Zverejnené na ÚVO dňa 07. 03. 2023 č. 49/2023 značka 10245 –NSP a v Ú.v. EÚ/S46 dňa 06.03.2023 číslo 2023/S 046-135553

Dňa 17.03.2023 boli verejnému obstarávateľovi doručené Žiadosti o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ na otázky bezodkladne odpovedá všetkým záujemcom a uchádzačom, ktorí si k dnešnému dňu stiahli súťažné podklady prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Otázka č. 1:

„Pre správne nacenenie svietidiel Vás žiadame doplniť k jednotlivým požadovaným svietidlám uvedených v legende svietidiel v PD požadovaný referenčný typ svietidla, výrobcu a obrázok, nakoľko z projektovej dokumentácie nie je zrejmé aké konkrétne svietidlá sú v PD navrhnuté. Podľa súťažných podmienok je možné predložiť ekvivalentné riešenia iba v prípade , pokiaľ by už predmetné materiály neboli na trhu dostupné. Vzhľadom nato a taktiež vzhľadom na pamiatkový charakter objektu a podmienku že, pred uzatvorením zmluvy musia byť všetky ekvivalentné riešenia predmetom posúdenia a odsúhlasenia generálnym projektantom a príslušným Krajským pamiatkovým úradom. GP nepreberá za nich záruky ! Z toho vyplýva, že v PD musia byť jednoznačne určené a špecifikované všetky dodávané materiály .“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ upozorňuje na Prílohu č. 10b, podobjekt „20230108 Kaštieľ-ELI-silnoprúd“, kde uchádzač nájde vyšpecifikované svietidlá odsúhlasené GP aj KPÚ.


Otázka č. 2:

„Vo výkaze výmer časti 20230108- Kaštieľ eli-silnoprúd sú položky : D 791 Zariadenia veľkokuchýň 34 K 791141102.S Montáž sporákov elektrických stavebnicových s elektrickou rúrou ks 2,000 35 M 541110001010.S1 Sporák na drevo teplovodný výkon 16,9 kW, obsah vody 20,5 l, rozmery vxšxhr 682x860x679 mm, celoliatinový dvojplášťový sporák ks 2,000

- 1) tieto položky nepatria do dodávky elektroinštalácie
- 2) typ sporáka uvedený v popise pol.35 sa podľa vyjadrenia výrobcu už nevyrába
- 3) sporáky sme nenašli v projektovej dokumentácii, nevieme kde sa nachádzajú, ako sú napojené na vodu, na komín, akému účelu majú slúžiť (kúrenie, varenie) žiadame sporáky doplniť do PD a doplniť popis a špecifikáciu pre ocenenie ekvivalentu resp. či máme tieto položky oceňovať.“

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ žiada oceniť ekvivalentný elektrický sporák typ: SPQT-90/80-21E alebo ekvivalent.



Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ SNM

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
VAJANSKÉHO NÁBR. 2, P.O. BOX 13
810 06 BRATISLAVA 16