



Evid.č. 1332/2023

Bratislava, 06.03.2023

Všetkým záujemcom

## Vysvetlenie č. 1

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Výmena nábytku na izbách VŠM L. Štúra Mlyny UK- AD blok M**“ vyhlásenej dňa 27.02.2023 ako nadlimitná zákazka v rámci DNS Nábytok pre UK 2021 na dodanie tovaru v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z., boli doručené nasledovné otázky:

### Otázka č. 1:

Obloženie schodiskového ramena LEN zábradlie alebo aj schody?

### Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ požaduje dodržať podmienky uvedené v PD schodisko. V zmysle projektovej dokumentácie sa rieši len zábradlie, schody nie.

### Otázka č. 2:

Obloženie HPL – aká značka + číslo dekóru ?( delenie obkladových dosiek nie je nutné , vieme to urobiť v jednom kuse. Vyhovuje?)

### Odpoveď č. 2:

Kompaktná doska Fundermax Interior /HPL/ 2206 FH Fango, čierne jadro, alebo ekvivalent, presná špecifikácia HPL je uvedená v pdf. MLYNY\_ROZPIS\_K\_VYKRESOM TABUĽKA 018

### Otázka č. 3:

Obklad zábradlia ide na starý obklad alebo bude demontovaný?

### Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ požaduje dodržať podmienky uvedené v PD schodisko. V zmysle projektovej dokumentácie je stanovená demontáž obkladu, ale v niektorých častiach ostáva a je pridaný aj SDK ( Sadrokartón ).

### Otázka č. 4:

Ak sa bude demontovať, likvidácia a demontáž má byť v cene?

### Odpoveď č. 4:

Áno, likvidácia a demontáž má byť zahrnutá v cenovej ponuke uchádzača

### Otázka č. 5:

Kovová konštrukcia je pôvodná, alebo sa bude vyrábať nová? Pokiaľ áno poslať presnú špecifikáciu.

### Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ požaduje dodržať podmienky uvedené v PD schodisko. V zmysle projektovej dokumentácie ostáva pôvodná konštrukcia.

**Otázka č. 6:**

Je možné doložiť fotky aktuálneho stavu?

**Odpoveď č. 6:**

Verejný obstarávateľ požaduje dodržať podmienky uvedené v PD schodisko. Zároveň výslovne odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie montáže nábytku a obloženia schodiska, aby uchádzač získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a vypracovanie ponuky. Obhliadku je možné realizovať po dohode s povereným zástupcom verejného obstarávateľa.

Kontakt : Ján Blaho, e- mail: [jan.blaho@uniba.sk](mailto:jan.blaho@uniba.sk), Tel. č.: +421 918 110 013

**Otázka č. 7:**

Vrchné dubové madlo môže byť zmenené? Vieme ho vyrobiť v povrchu HPL vo farbe obkladových dielcov

**Odpoveď č. 7:**

Verejný obstarávateľ nepovoľuje zmenu vrchného dubového madla za iný druh povrchu a požaduje dodržať podmienky uvedené v PD schodisko.

.....  
Mgr. Martin Dufala, PhD.  
vedúci OCOZ

