



•
Všetci záujemci
•

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava
SE-VO2-2023/004023-005 Ing. Roman Novosad 15.05.2023

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „Poltár HS, výstavba objektu“, uverejnené vo vestníku ÚVO č 79/2023 pod č. 14817 - MSP z 20.04.2023 a EÚ 2023/S 077-232742 z 19.4.2023, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer SO 01 asr rozpočet je uvedená položka č. 63, kód položky 342901119 - M+D Protipožiarné utesnenie profesných rozvodov v konštrukciách v množstve sub. - 1. Následne v technickej správe PBS sa uvádza že celý objekt tvorí jeden požiarny úsek. Z toho dôvodu sa chcem opýtať verejného obstarávateľa či daná položka vo VV má opodstatnenie, keďže protipožiarné utesnenia sa robia medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi.

Odpoveď na otázku č. 1:

Na základe vyjadrenia projektanta **nie je** potrebné zo strany uchádzačov predmetnú **položku č. 63** oceňovať, tzn., že ako jednotkovú cenu uchádzači uvedú číslicu „0“

Otázka č. 2:

V súťažných podkladoch sa vyžaduje zábezpeka ponuky vo výške 36 000,00 €. Je na uchádzačovi, akú formu zábezpeky si vyberie. Buď banková záruka, alebo zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, prípadne poskytnutie poistenia záruky.

Pýtame sa verejného obstarávateľa, či je možnosť skombinovať bankovú záruku a zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo musí byť zábezpeka ponuky zložená len jednou z vyššie uvedených možností.

Odpoveď na otázku č. 2:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zábezpeku ponuky, tak ako je uvedené v bode 14. súťažných podkladov. Zábezpeka sa požaduje zložiť iba jedným spôsobom.

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru
verejného obstarávania SE MV SR