



SYMBOL	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY PODCIĄCZY, PODCIĄCZY, W RAMCE 10A, 230V.
	ŁĄCZNIK ŚWIECZKOWY PODCIĄCZY, PODCIĄCZY, W RAMCE 10A, 230V.
	ŁĄCZNIK SCHODOWY PODCIĄCZY, PODCIĄCZY, W RAMCE 10A, 230V.
	MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
	OPRAWA LED 23W, 3000lm - wg. Specyfikacji
	OPRAWA LED 34W, 4200lm - wg. Specyfikacji
	OPRAWA LED 17W, 2050lm - wg. Specyfikacji
	OPRAWA LED 5W, 1250lm - wg. Specyfikacji
	OPRAWA LED 34W, 4500lm - wg. Specyfikacji
	OPRAWA LED 28W, 3250lm - wg. Specyfikacji
	OPRAWA LED 17W, 2050lm - wg. Specyfikacji

LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH:

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Elektronika / moduł	Strumień	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	LN16		LOVATO N 3	PREMIUM	250lm	1H	AT	SE	IP20	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
3	XS20		EXIT S	PREMIUM	335lm	1H	AT	SE	IP65	nastropowy/dostropowy	
4	Y5		ARROW N	PREMIUM		1H	AT	SA	IP40	naścienny/nastropowy	odległość rozpoznawania 25m

NAZWA RYSUNKU	RZUT PIWNICY	NR RYSUNKU	E-01
NAZWA FAKTES INWESTYCJI	MODERNIZACJA KWTATERY WYŚLIWSKIEJ W WIERZCHLESIE	SKALA RYSUNKU	1:50
LEŚNICTWO WIERZCHLAS DZ NR EWID. 184/12-LP	OBREB: WYSOKA		
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: CEKCYN			
DANE INWESTORA	NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA Zamrzenica 1, 89-510 Byśław	DATA	22.08.2022 r.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Prodom PLUS Tomasz Palubicki Nowa Tuchola 2, 89-500 Tuchola e-mail: biuro@prodom-plus.pl tel.: 793-322-105		
PROJEKTANT	mgr inż. RAFAŁ KOBIEROWSKI UPN. BUD. NF.POM.018/PWBE10	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
	ELEKTRYCZNA		