

MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Vysvetlenie informácií č. 2

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. boli doručené žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž č. VS MAT 4 pre predmet zákazky „**Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT v meste Martin II. etapa**“ (ďalej len „**verejná súťaž**“), ktoré bolo vyhlásené zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. S 158 zn. 2023/S 158-502243 dňa 18. augusta 2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 164/2023 zn. 28352 – MSP dňa 21. augusta 2023 (ďalej len „**oznámenie**“), poskytujeme Vám v zmysle článku 10 súťažných podkladov k verejnej súťaži (ďalej len „**súťažné podklady**“) nasledujúce vysvetlenie.

Otázka č. 1:

V súťažných podkladoch je uvedený výkaz výmer _ „Výkaz výmer - Rekonštrukcia HV rozvodov na ulici Goliana - Martin Podháj [zadanie]“. Taktiež je uvedený výkaz výmer v – PS – SO 100 PDF _ E. Celkové náklady stavby a výkaz výmer. Tieto výkazy sú rozdielne: napr.: výkaz - a3 - SO 100.1 Potrubná časť - Vetva 3 a SO 100.1 Potrubná časť - Vetva 3 – položka č.9

9 923 A03 Pevný bod predizolovaný, priamy DN 60,3x2,9/140, PB2 ks 94,000

9 K A03 Pevný bod predizolovaný, priamy DN 60,3x2,9/140, PB2 ks 1,000

Rovnaká položka ale iná výmera.

Ako aj rozdielne položky: (naviac položky)

39 K A1.01.1 Spojka DN125 "B" SP145-K, -139,7 -HDPE 250x3,6 ks 1,000

41 K A1.02.1 Spojka DN125 "A" SP145-K, -139,7-HDPE 225x3,4 ks 1,000

Poprosíme o presné určenie výkazov ktoré sa majú oceniť.“

Odpoveď č. 1:

Obstarávateľ vysvetľuje, že do podkladovej dokumentácie na linku <https://docs.mhth.sk/MATAS/MAT4/VSMAT4.zip> (v článku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo) nahral projektovú dokumentáciu, pričom v rámci adresára „PS- SO 100 – PDF“ ponechal v podadresári „E. Celkové náklady stavby a výkaz výmer“ aj pôvodné výkazy výmer, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch:

- „0519HVMartinGoliana - Rekonštrukcia HV rozvodov na ulici Goliana - Martin Podháj [zadanie].xlsx“,
- „SO 100.1 Potrubná časť - Vetva 3-výkaz výmer.xls“,
- „SO 100.1 Potrubná časť - Vetva 2-výkaz výmer.xls“,
- „SO 100.2 Stavebná časť (Vetva 2 + Vetva 3)-výkaz výmer.xls“.

Nakoľko však pred vyhlásením verejného obstarávania došlo k revízii rozpočtu, ktorá mala vplyv na pôvodné výkazy výmer, obstarávateľ pôvodné výkazy výmer upravil. Z uvedeného dôvodu tieto pôvodné výkazy výmer nie sú pre vypracovanie ponuky z tohto hľadiska relevantné a ostali v podkladovej dokumentácii len pre úplnosť.

Finálnu verziu výkazov výmer obstarávateľ nahral na link do podkladovej dokumentácie ako súbory osobitne nezaradené do štruktúry adresárov, pričom sa jedná o tieto dokumenty:

- „Výkaz výmer - Rekonštrukcia HV rozvodov na ulici Goliana - Martin Podháj [zadanie].xlsx“,
- „Výkaz výmer - Rekonštrukcia HVTS - Ľadoveň, Martin - 1. etapa - TP - po most cez železnicu [zadanie].xlsx“,
- „Výkaz výmer - Rekonštrukcia HVTS - Ľadoveň, Martin - 2. etapa - Železnica - Š10 [zadanie].xlsx“,
- „Výkaz výmer - SO 201 HV prípojka Nemocnioca - Onkológia [zadanie].xlsx“,
- „Výkaz výmer - SO 203a HV prípojka pre Ubytovňu FN [zadanie].xlsx“.

Práve len tieto výkazy výmer sú pre vypracovanie ponúk relevantné a platia údaje v nich obsiahnuté. Prípadné odchýlky uvádzané v ostatných (pôvodných) výkazoch výmer sú dôsledkom uskutočnenej revízie rozpočtu, ako je vysvetlené vyššie.

Vo svetle vyššie uvedeného vysvetlenia treba na položenú otázku odpovedať tak, že uchádzači majú v rámci svojich ponúk oceniť všetky tieto výkazy výmer:

- „Výkaz výmer - Rekonštrukcia HV rozvodov na ulici Goliana - Martin Podháj [zadanie].xlsx“,
- „Výkaz výmer - Rekonštrukcia HVTS - Ľadoveň, Martin - 1. etapa - TP - po most cez železnicu [zadanie].xlsx“,
- „Výkaz výmer - Rekonštrukcia HVTS - Ľadoveň, Martin - 2. etapa - Železnica - Š10 [zadanie].xlsx“,
- „Výkaz výmer - SO 201 HV prípojka Nemocnioca - Onkológia [zadanie].xlsx“,
- „Výkaz výmer - SO 203a HV prípojka pre Ubytovňu FN [zadanie].xlsx“.

V konkrétnostiach obstarávateľ ďalej vysvetľuje, že pokiaľ ide o položku č. 9 v hárku „a3 - SO 100.1 Potrubná ča...“ dokumentu „0519HVMartinGolian - Rekonštrukcia HV rozvodov na ulici Goliana - Martin Podháj [zadanie].xlsx“ nachádzajúceho sa v adresári „PS- SO 100 – PDF“ a podadresári „E.Celkové náklady stavby a výkaz výmer“ (čo je **pôvodný výkaz výmer**), uvedená hodnota 94 ks bola revidovaná a správne počty kusov pevných bodov (uvádzané vo **finálnom výkaze výmer** – v hárku „a3 - SO 100.1 Potrubná ča...“ dokumentu „Výkaz výmer - Rekonštrukcia HV rozvodov na ulici Goliana - Martin Podháj [zadanie]“) sú nasledovné:

9	K	A03	Pevný bod predizolovaný, priamy DN 60,3x2,9/140, PB2	ks	1,000
10	K	A03.1	Pevný bod predizolovaný, priamy DN 60,3x2,9/125, PB2	ks	1,000

Pokiaľ ide o rozdiely v položkách pre „Pomocný spojovací materiál“ (tamže), pri aktualizácii rozpočtov došlo k doplneniu dvoch nových položiek, ktoré sú v nižšie uvedenej tabuľke vyznačené farebne:

38	K	A1.01	Spojka DN125 "B" SP145, -139,7 -HDPE 250x3,6	ks	2,000
39	K	A1.01.1	Spojka DN125 "B" SP145-K, -139,7 -HDPE 250x3,6	ks	1,000
40	K	A1.02	Spojka DN125 "A" SP145, -139,7-HDPE 225x3,4	ks	2,000
41	K	A1.02.1	Spojka DN125 "A" SP145-K, -139,7-HDPE 225x3,4	ks	1,000

Aj tieto doplnené položky sú uvádzané v dokumente „Výkaz výmer - Rekonštrukcia HV rozvodov na ulici Goliana - Martin Podháj [zadanie]“.

Otázka č. 2:

„Materiál rúrky predizolovaného potrubia je definovaný v technickej správe na strane 4, kapitole 2.2.2 „Konštrukčné parametre rozvodu“ ako St.37.0 (11 353.1). Znamená to, že má byť použité bezošvé potrubie? Je možné použiť aj pozdĺžne zvárané potrubie? Sú prípadne iné obmedzenia alebo parametre, ktoré majú byť splnené pre dodané oceľové predizolované potrubie?“

Odpoveď č. 2:

Uchádzači musia dodržať požadované parametre rozvodných potrubí a požadované parametre materiálu rúr.

Obstarávateľ k tomu uvádza, že pre časť zákazky „Rekonštrukcia HV rozvodov na ulici Goliana – Martin Podháj“, ktorá je jednoduchou stavbou aj po technickej stránke (potrubie hlavnej trasy max. DN 80), kde projektová dokumentácia neobsahuje zoznam potrubí a príslušenstva, technológia výroby predizolovaného potrubia nie je obstarávateľom určená, a je preto na zhotoviteľovi, aký typ predizolovaného potrubia použije (bezošvé, resp. pozdĺžne zvárané).

Pre ostatné časti zákazky (Rekonštrukcia HVTS Ľadoveň I. etapa, II. etapa, Prípojka pre onkológiu a Ubytovňu MFN) sú požiadavky definované v podkladovej dokumentácii, vždy v príslušnej časti D. Dokumentácia stavebných objektov, HV rozvod (prípojka), Potrubná časť, súbor ZPaP, kde sa uvádza presná špecifikácia všetkých požadovaných komponentov HV trasy.

V Košiciach dňa 6. septembra 2023