



POZNÁMKA

SOUBĚHY A KŘIŽOVÁNÍ V ZEMI ULOŽENÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY ČSN 73 6005. ULOŽENÍ KABELŮ JE DÁNO NORMOU ČSN 332000–5–52 ED.2. VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NENÍ MOŽNO ODMĚŘOVAT DLE VÝKRESU "SITUACE" – JE UVEDENO POUZE V PŘESNOSTI ÚMĚRNÉ MĚŘÍTKU VÝKRESU. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ STAVEBNÍK ZAJISTIT PŘESNÉ VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ TAK, ABY VÝKOPOVÝMI PRACEMI NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. PO UKONČENÍ POKLÁDKY KABELŮ, ALE PŘED JEJICH ZÁHOZEM MUSÍ BÝT PROVEDENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉ TRASY KABELŮ. VŠECHNY PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY PŘI PRŮBĚŽNÉ KONZULTACI S INVESTOREM. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYBRANEHO ZHOTOVITELE STAVBY.

LEGENDA

-  NOVÉ LED SVÍTIDLO NA SLOUPU VO
VÝŠKA SLOUPU 8m
-  NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VO: CYKY–J 4x10
VČETNĚ ZEMNÍCIHO PÁSKU FeZn 30x4



VYPRACOVAL Pavel Smutek, DiS.	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Luděk Cekr	Výtisk není v měřítku	
OKRES: Olomouc		OBEC: Šternberk			
INVESTOR: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk					
II/445 ŠTERNBERK – CHODNÍKY UL. JESENICKÁ SO 113 – CHODNÍK TRASA C SO 402 – přeložka VO trasa B				FORMAT	
				DATUM	04/2019
				STUPEN	PDPS
				MERITKO	
Situace SO 402				ZAK.CISLO: 19–04–08	
				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU 503