

**Zamawiający:**

Gmina Kuźnia Raciborska  
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4  
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

**Numer ogłoszenia:**      **Ogłoszenie nr 2023/BZP 00547305/ 01 z dnia 12.12.2023 r.**

**Nazwa zadania:**      „Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej”  
**Zadanie realizowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.**

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska przekazuje treść zapytań do SWZ z dnia 19.12.2023 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania.

**Pytanie nr 1**

Temat: Schody terenowe

Proszę o potwierdzenie, iż należy wykonać schody terenowe (brak informacji w PB), proszę o udostępnienie projektowanej poręczy schodowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, informuje, że prace związane z wykonaniem schodów terenowych są ujęte w przedmiarze robót oraz w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Zamawiający informuje, że poręcz schodową należy wykonać z rury fi 42 mm z stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7004, składająca się z pochwytu głównego i pośredniego odzwierciedlające bieg schodów, rury proste zakończone spłaszczeniem na końcach. Poręcze są połączone ze sobą pionowymi słupkami. Zakotwienie słupków w podłożu poprzez wykonanie stopy betonowej lub blachy węzłowej. Wypełnienie poręczy schodowej i podestu elementami poziomymi z rur fi 32 mm ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7004.

**Pytanie nr 2**

Temat: Oznakowanie pionowe.

Proszę o podanie konkretnych wielkości i konkretnych treści oznakowania drogowego w celu przygotowania rzetelnej wyceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że parametry znaków drogowych są ujęte w przedmiarze robót dołączonych do SWZ.

Powyższe wyjaśnienia nie skutkują koniecznością zmiany SWZ, a tym samym brak jest konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

***Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.***

.....  
zatwierdził  
Kierownik Zamawiającego

*Kuźnia Raciborska, dnia 21.12.2023r.*