



## Vážení záujemca

### Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 12 - č. 18 k predmetu zákazky: **Rekonštrukcia objektu – II. Psychiatrická klinika SZU Banská Bystrica** v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie 94450-2024, číslo vydania série S úradného vestníka: 32/2024 zo dňa 14.02.2024; vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 33/2024 zo dňa 15.02.2024, 4903 - MSP;

### Otázka č. 12.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 12:

Dobrý deň,

v súťažných podkladoch časť B Podmienky účasti, bod 3.3 písmeno b) verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti kľúčovým odborníkom - statik.

Otázka: Požaduje verejný obstarávateľ prácu statika na danej zákazke, tzn. je potrebné započítať práce statika do VV ?

### Odpoveď k otázke č. 12.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 12:

Verejný obstarávateľ požaduje prácu statika na danej zákazke. V prípade, že sa v rozpočte – špecifikáciách nenachádza položka, ktorá zodpovedá požiadavkám na ocenenie z grafickej (výkresovej) časti súťažných podkladov, má sa za to, že prislúchajúca cena je premietnutá do ceny súvisiacej položky (napr. príplatky k základnej cene) alebo je rozložená rovnomerne vo všetkých ostatných jednotkových cenách a sadzbách.

### Otázka č. 13.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 13:

Dobrý deň.

Žiadame Vás o vysvetlenie.

Vo výkaze výmer chýba položka zdroja kyslíka v kyslíkovej stanici. Nikde nie sú uvedené parametre zdroja stanice kyslíka ako prietok/kapacita pre dané oddelenie a pod.

Pol. č. 2 vv musí mať uvedený presný počet fliaš, nie od do. Predpokladáme správne, že majú byť dve fľaše?

Výkres je iba pre stavebné povolenie, nie je realizačný. Bol na schválení Technickou inšpekciou?

Nie je uvedené či zariadenia ako signalizácia med. plynov, odberné panely, ventil a skriňa majú byť montované pod omietku alebo na stenu.

### Odpoveď k otázke č. 13.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 13:

Súťažné podklady pre záujemcov súťaže obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný a na základe technických požiadaviek spracovaný opis predmetu zákazky. Zdroj kyslíka nie je predmetom súťaže, naceňujte len fľašové batérie ako je vo výkaze výmer.

Projektová dokumentácia bola odsúhlasená technickou inšpekciou.

Montáž zariadení bola uvažovaná pod omietku.

### **Otázka č. 14.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 14:**

Vážený verejný obstarávateľ,

V súvislosti s nadlimitnou zákazkou Rekonštrukcia objektu – II. Psychiatrická klinika SZU Banská Bystrica si dovoľujeme požiadať v rámci podkladov k projektu elektroinštalácie o bližšie upresnenie jednotlivých požadovaných prvkov komunikačného systému sestry-pacient, ktoré nám nie sú zo zverejnených podkladov k predmetnej súťaži v plnom rozsahu zrejmé.

### **Odpoveď k otázke č. 14.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 14:**

Prikladáme spodrobnejšie požadovaných prvkov komunikačného systému. V prípade, že sa v „rozpočte-jednotlivé špecifikácie“ nenachádza položka, ktorá zodpovedá požiadavkám na ocenenie z grafickej a textovej časti súťažných podkladov, má sa za to, že prislúchajúca cena je premietnutá do ceny súvisiacej položky (napr. príplatky k základnej cene) alebo je rozložená rovnomerne vo všetkých ostatných jednotkových cenách a sadzbách.

#### **Prvky**

| Názov prvku  | Množstvo | MJ |
|--|----------|----|
| Terminál personálu s RFID IP nástenný Acrios - Veľ. Displeja min. 12" , adresná registrácia personálu na izbách a kúpeľniach (prehľad o pohybe personálu), dlhodobý archív všetkých registrácií a volaní, lekári vybavení SW aplikáciou pre Android s registráciou na jednotlivé oddelenia (príjem volania, duplexný hovor), možnosť zlúčenia oddelení | 3        | ks |
| Zásuvka ethernet IP  | 3        | ks |
| Systémový server VoIP Acrios   | 1        | ks |
| Napájač 350W 24V IP  | 3        | ks |
| Signalizačná jednotka s displejom bezdrôtová 869 S a RFID IP   | 3        | ks |
| Komunikačná jednotka s displejom bezdrôtová 869 S s RFID IP  | 36       | ks |
| Služobná jednotka s displejom IP   | 2        | ks |
| Bezdrôtové tlačidlo účastníka 869 S multi IP   | 60       | ks |
| Tlačidlo núdzového volania IP  | 57       | ks |
| Tiahlo núdzového volania IP  | 29       | ks |
| Tiahlo núdzového volania s tlačidlom IP  | 4        | ks |
| Svietidlo IP   | 33       | ks |
| Svietidlo smerové s piezom IP  | 5        | ks |
| Switch modul IP  | 11       | ks |
| Switch 8 portov  | 1        | ks |
| <b>Celkom</b>  |          |    |

#### **Inštalačný materiál**

| Popis                                     | Množstvo | MJ |
|---|----------|----|
| Kábel CHKE-R 2 x 2,5                      | 145      | m  |
| Kábel UTP Cat5E LSOH                      | 1100     | m  |
| Konektor RJ45 vrátanie premerania         | 117      |    |
| Kontrola a otestovanie rozvodného vedenia | 3        |    |
| Kontrola prevádzky a zaškolenie           | 3        |    |
| Odbočná krabica KO97                      | 36       |    |
| Odbočná krabica KT250                     | 11       |    |
| Krabica univerzálna KU68                  | 142      |    |
| Naprogramovanie a konfigurácia systému    | 3        |    |
| SW aktivácie združenej prevádzky          | 3        |    |
| SW história volania                       | 3        |    |
| SW licencia účastníka                     | 44       |    |
| SW MediCall Smartphone                    | 3        |    |

|                                     |      |   |
|-------------------------------------|------|---|
| Rúrka HFX prům. 25 mm               | 1050 | m |
| Inštalačný rámik malý               | 90   |   |
| Inštalačný rámik veľký (KJ KJD VKJ) | 36   |   |
| Skratovacia prepojka (jumper)       | 180  |   |
| Inštalačný rámik malý (ZE)          | 3    |   |
| Inštalačný rámik stredný (SJD)      | 2    |   |
| <b>Celkom</b>                       |      |   |

Spresňujeme VV - položku č. 11 v objekte SO01d - Rekonštrukcia objektu II. Psychiatrickej kliniky - štrukturovaná kabeláž a SKV.

**Otázka č. 15.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 15:**

Dobrý deň,  
v odpovedi k otázke č. 10.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 10 verejný obstarávateľ uviedol: "V prípade, že sa v "rozpočte-jednotlivé špecifikácie" nenachádza položka, ktorá zodpovedá požiadavkám na ocenenie z grafickej a textovej časti súťažných podkladov, má sa za to, že prislúchajúca cena je premietnutá do ceny súvisiacej položky (napr. príplatky k základnej cene) alebo je rozložená rovnomerne vo všetkých ostatných jednotkových cenách a sadzbách." V súťažných podkladoch zverejnil verejný obstarávateľ výkaz výmer s názvom "VV\_PsychiatriaBB". Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, zverejnil verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov aj výkaz výmer s názvom "rozpočet-jednotlivé špecifikácie"?

**Odpoveď k otázke č. 15.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 15:**

Pojmom „rozpočet–jednotlivé špecifikácie“ sa rozumie výkaz výmer poskytnutý verejným obstarávateľom v rámci súťažných podkladov.

**Otázka č. 16.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 16:**

Dobrý deň,  
v súťažných podkladoch bod 11 Obsah ponuky č. 11.11 je uchádzač povinný predložiť do ponuky Zmluvu o dielo vrátane príloh tzn. aj príloha č. 5 Časový harmonogram. Ďalej sa uvádza v súťažných podkladoch cit. "Pred začatím prác na stavbe je zhotoviteľ povinný najmä: predložiť objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác" Otázka: Uchádzač vo svojej ponuke predkladá časový harmonogram ktorý poskytol verejný obstarávateľ v prílohe č. 5 Zmluvy o dielo?

**Odpoveď k otázke č. 16.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 16:**

Áno, uchádzač vo svojej ponuke predkladá časový harmonogram podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil ako súčasť súťažných podkladov pod názvom „Príloha č. 5 – Zmluvy o dielo – Časový harmonogram“.  
Pred začatím prác na stavbe je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi podrobnejší časový harmonogram, ktorý bude v súlade s harmonogramom predloženým uchádzačom v jeho ponuke.

**Otázka č. 17.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 17:**

Zdravím Vás.  
Jedna otázka. Pri rozpočte SKV mi nesedia počty s PD ani s blokovou schému. Dokonca aj dodávateľa mi prišli upravené počty podľa projektu. Verzia z rozpočtu je drahšia. Ako Vám to nacenit' ? Upravíte VV ?

**Odpoveď k otázke č. 17.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 17:**

Nacňte predložený výkaz výmer.

**Otázka č. 18.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 18:**

Dobrý deň prejem

Po preskúmaní projektovej dokumentácie nie sú nikde zakreslené lôžkové rampy. U lôžkových rámp je tiež požiadavka na rýchlospojky Air, ale žiadne rozvody vzduchu tam nie sú. Je tam iba rozvod kyslíka a ako odberné miesta sú uvedené 3 lekárske panely s rýchlospojkou.

Použitý zdroj kyslíka s redukčnou stanicou O2 nie je v súlade s normou STN EN 7396-1 ed.2, chýba tam záložný zdroj. Majú tam iba dve fľaše

Lôžkové rampy sa dostali nejakým nedopatrením do výkazu/výmer iba do súboru elektroinštalácie.

**Odpoveď k otázke č. 18.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č. 18:**

Platí odpoveď č.1.6:

Spomínané lôžkové rampy nie sú predmetom súťaže budú súčasťou samostatného projektu interiéru.

V súbore elektroinštalácia je len príprava vo forme elektrických prípojok k lôžkovým rampám.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.