


SCHEMA ZAPOJENIA



- LEGENDA
- QM1
 - FA1 až FA6
 - FA7 až FA16
 - FA17 až FA19
 - F1, F12
 - FV1
- HLAVNÝ VYPÍNAČ TROJPOLOVÝ 400V 63A typ IS-633 - EATON
- IŠTIČ JEDNOPÓLOVÝ 230V 10A typ PL6-B10/1 - EATON
- IŠTIČ JEDNOPÓLOVÝ 230V 16A typ PL6-B16/1 - EATON
- IŠTIČ TROJPOLOVÝ 400V 25A typ PL6-B25/3 - EATON
- PRÚDOVÝ CHRÁNIČ ŠTYROPOLOVÝ S ROZDIELOVÝM PRÚDOM I_Δ=30mA typ PFe-25/4/003-EATON
- ZVODIČ PREPATIA trieda B+C typ SP8T12-280/4 B+C TT+TT2 4pol - EATON

ROZVODNICA

ROZVODNICA: ZAPUSTENÁ, PLECHOVÁ typ BF-U-3/72-C - EATON

PRÍVOD : ZDOLA

VÝVODY : ZHORA

KRYTIE : IP30/20

TRIEDA OCHRANY: II.

NÁZOV AKCIE:		TRŇAVÁ KR PZ, KOLLÁROVA 31		HLAVNÝ PROJEKTANT	
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU		HI-TECHELEKTRO, S.R.O.		ING. EVA BACHORECOVÁ	
OBJEKT:		BUDOVA "B"		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	
INVESTOR:		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribranova č. 2, 812 72 Bratislava		ING. JOZEF KOVÁCS	
MIESTO STAVBY:		p. č. 6449/1, 6449/2, k. ú. TRŇAVÁ, obec TRŇAVÁ, okres TRŇAVÁ		FORMÁT	
NÁZOV VÝKR.:		E1.7 - ELEKTROINŠTALÁCIA		STUPEŇ	
JEDNOPÓLOVÁ SCHEMA R2.3		ARCH. ČÍSLO		PD PRE SP	
ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+N+PE AC, 50Hz, 3x230/400 V, TN-C-S		MIERKA		P230306E31	
OCHRANA PRED NEBEZP. DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-41:2019-03		Č. VYKRESU		E31	
		DÁTUM		04.2023	

UPOZORNENIE:

Tento stupeň projektu "PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE" je spracovaný v rozsahu doplnčenom SKS1 a môže byť použitý iba na vybavenie stavebného povolenia. Pred realizáciou stavby musí byť vypracované ďalší stupeň projektovej dokumentácie "PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY". V prípade použitia tejto dokumentácie k realizácii stavby projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenísku.