



všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SVO-RVO1-2024/000631-006

Vybavuje/linka

PhDr. Mária Kačincová /+421250944469

Miesto/dátum

Bratislava/25.06.2024

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.2

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Veľké Kapušany HS výstavba garáže pre zásahovú techniku**“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024- OJS 101-310990 zo dňa 27.5.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 102/2024 - 28.5.2024 pod zn. 13620 – MSP.

Otázka č. 1

„Poprosíme o doplnenie informácií pre rozvádzač:

Aké má byť krytie IP rozvádzača?

Aká má byť skratová odolnosť prístrojov?

Aké má byť ovládacie napätie relé?“

Odpoveď na otázku č. 1

Informácie pre rozvádzač

Krytie IP rozvádzača = IP30.

Skratová odolnosť prístrojov - Hlavný istič 10kA a na obvodoch 6kA.

Ovládacie napätie relé - 24V.

Otázka č. 2

Prosíme Verejného obstarávateľa, aby bližšie špecifikoval parametre požadovaných kamier a rozhlasu, respektíve, aby určil referenčný výrobok pre tieto zariadenia, pretože na trhu existuje mnoho výrobkov v rôznych cenových reláciách.

Odpoveď na otázku č. 2

Kamera:

- bezpečnostná otočná IP kamera,
- obraz so 4K rozlíšením,
- podpora micro SD kariet až 128GB,
- nahrávanie na SD kartu až v 4K rozlíšení,
- vzdialené sledovanie a ovládanie cez internet cez PC či mobilnú aplikáciu,
- automatický IR prísvit pre nočné videnie,
- kamera so štandardom vodeodolnosti IP66 (vhodná pre vonkajšiu montáž),
- možnosť otočenia kamery až 355° horizontálne a 90° vertikálne,
- PoE napájanie bude zabezpečené prostredníctvom PoE switchov alebo prostredníctvom sieťových videorekordérov s funkciou PoE.

Kamera: referenčný výrobok Secutek SBS-SD310W alebo ekvivalent / antivandal /.

Rozhlas:

reproduktorová sústava s kovovou mriežkou pre 100V rozvod.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- príkon RMS6/3/1.5 W,
- prevedenie 100V,
- frekvenčný rozsah 150-12000 Hz,
- citlivosť (dB) 91 dB,
- vonkajšie rozmery 238x238x100 mm.

Napájanie na existujúcu rozhlasovú linku hlavnej budovy.

Rozhlas: referenčný výrobok ARS 288 alebo ekvivalent / antivandal /.

Otázka č. 3

Prosíme Verejného obstarávateľa, aby vysvetlil nesúlad v projektovej dokumentácii a výkazu výmer, kde sú uvedené rôzne typy materiálov pre hydroizoláciu strešnej krytiny.

V projektovej dokumentácii v Technickej správe pre ASR (1438 - D SO01 ASR technická správa) v bode 2.9 Izolácie sa píše: „Hydroizolácia fóliová o hrúbke 1,5 - 2mm na strešnej konštrukcii (doporučené TPO / FPO).“

V projektovej dokumentácii vo Výkrese č. 1438-01-ASR-05 (1438-01-ASR-05 - Rezy) v skladbe strechy S1 sa píše: „PVC Fólia 2mm.“

Vo výkaze výmer (VV - Novostavba garáže pre zásahovú techniku) v rozpočte 01 - Stavebné riešenie pol. č. 48 - Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech.“

Odpoveď na otázku č. 3

Použitá krytina - fóliová hr. 2mm – odporúčané TPO fólia, mechanicky kotvená k podkladu.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sekcie verejného obstarávania MV SR