

**Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie sposobem elektronicznym
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piekarach Śląskich
w terminie do 2024-06-03**

Znak sprawy: GK.6630.9.2024

Wnioskodawca: projektant Julita Donocik
Wrocław

Płatnik: JSK Architekci Sp.z o.o.
02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: ul. Solidarności, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Rodzaj i funkcja przewodu: projekt sieci gazowej, przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza teletechnicznego.

Informacje uzupełniające: brak

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Marzena Danecka

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Protokolant: Iwona Pilarz-Weber

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII I USŁUG ENERGETYCZNO- GÓRNICZYCH "ENMAG- EG" SPÓŁKA Z.O.O. PIEKARY ŚLĄSKIE	pozytywne bez uwag Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
2.	GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. KATOWICE Piotr Białas	nie dotyczy Nie dotyczy	
3.	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ	pozytywne z uwagami Skrzyżowania oraz zbliżenia	

	SPÓŁKA Z.O.O. PIEKARY ŚLĄSKIE <hr/> Grzegorz Walecki	projektowanych inwestycji z siecią ciepłowniczą należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN lub przebudować sieć na koszt inwestora. Prace w pobliżu sieci ciepłowniczej prowadzić przy odpłatnym nadzorze służb technicznych MPEC.	
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich ul. Roździeńskiego 38 <hr/> Agnieszka Prucnal	pozytywne z uwagami <hr/> Uzgadnia się trasę przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej. Ponadto należy w tut. Przedsiębiorstwie uzgodnić dokumentację projektową. Wszelkie prace w obrębie naszych sieci należy wykonywać pod naszym nadzorem.	
5.	NETIA - TELEKOM SILESIA S.A. KATOWICE <hr/> Tadeusz Banaś	pozytywne z uwagami <hr/> Uzgadnia się z następującymi uwagami: - prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii, - kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul. Konduktorska 33 - powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na adres e-mail: nadzory@netia.pl	
6.	Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi. Katowice <hr/>	pozytywne bez uwag <hr/> Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
7.	ORZEŁ BIAŁY S.A. Piekary Śląskie, ul. Harcerska 23 <hr/> Radosław Mames	nie dotyczy <hr/> Nie dotyczy	
8.	Polska Spółka Gazownictwa spółka z o.o. Warszawa ul. Kasprzaka 25, Oddział w Zabrze, Zabrze ul. Szczeń Boże 11 <hr/> Marcin Stolarski	pozytywne z uwagami <hr/> Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN lub przebudować sieć gazową na koszt inwestora PT przebudowy lub sposób zabezpieczenia sieci gazowej należy uzgodnić z naszym	

		<p>zakładem.</p> <p>Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór.</p> <p>Pracę ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Bytomiu.</p> <p>Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi.</p>	
9.	<p>Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich</p> <p>Janusz Sikorski</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Należy wystąpić pisemnie do Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich o wyrażenie zgody i wydanie warunków wejścia w teren, oraz uzgodnienie szczegółów.</p>	
10.	<p>TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach</p> <p>Henryk Bukała</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Uzgadnia się z uwagą. Dla kolidujących urządzeń należy bezwzględnie wystąpić o wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy naszych urządzeń elektroenergetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach pod adresem TAURON Dystrybucja S.A. 40-337 Katowice Skrytka pocztowa 2708, po uprzednim uzyskaniu wywiadów branżowych w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.</p>	
11.	<p>U&R CALOR Spółka z o.o. Wojkowice ul. Morcinka 38</p> <p>Janusz Bochenek</p>	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Brak uwag</p>	
12.	<p>Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ul. Młyńska 3</p>	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>	
Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:			
Lp.	Oznaczenie organu oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE Ośrodek Dokumentacji	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>bez uwag</p>	

	Geodezyjno-Kartograficznej <hr/> Marzena Danecka		
2.	URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ <hr/> Małgorzata Cierpiot	pozytywne bez uwag <hr/> Brak uwag	
3.	URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE WYDZIAŁ INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ <hr/> Dorota Kitlińska	pozytywne bez uwag <hr/> Brak uwag	

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony: nie złożono.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2023.1752 z późn zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2023.1752 z późn zm.): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego (Dz .z 2024, poz.17 tekst jednolity), kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023.1336 t.j z późn. zm.).