



Ochranné opatrenia				
Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41				
A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)				
čl. A.1 Základná izolácia živých častí				
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi				
čl. B.2 Prekážkami				
čl. B.3 Umiestnením mimo dosahpožiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)				
B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)				
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie				
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche				
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana				
C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)				

REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH	MENO	PODPIS
MIERKA	DÁTUM	VYPRACOVAL	Ing. Alexej Kapalla	FORMÁT PAPIERA
1:75	15/11/2023	SKONTROLOVAL	Ing. Mário Nika	ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM)
NÁZOV STAVBY		Výmena náhradných zdrojov DC1,DC2,DC3 - pohľady elektro-strojňá časť S002		
MIESTO STAVBY		Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín		
INVESTOR		Fakultná nemocnica Trenčín		
OBJEKT		S002		
ARCHIVAČNÉ ČÍSLO		2023-23	ČÍSLO VÝKRESU	ENG-23-FNTN-20-140623-21
			STUPEŇ	REVÍZIA
			RP	01