

88687/2024

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo

9477/10301/2024

Vybavuje

JUDr. Mária Kokindová

Dátum

11.10.2024

## VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 27

Názov zákazky:

**D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, II. polprofil**

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 106/2024 pod č. 325832-2024 dňa 03.06.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 107/2024 pod č. 14043-MSP dňa 04.06.2024 (ďalej len „Oznámenie“).

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné informácie (ďalej len „Vysvetlenie“):

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov)

I.

### 186. Otázka záujemcu:

1. Podľa ZV 3 Časť 4 Technické požiadavky objednávateľa, bode 1.16

odst.2 „, v rámci SSÚD navrhnuť musí Zhotoviteľ navrhnuť a zrealizovať nabíjacie stanice pre elektromobily - 5ks obojstranných pre osobné vozidlá (tieto miesta je potrebné rozdeliť tak, aby boli nabíjacie stanice aj v rámci oploteného areálu), 2ks obojstranných pre vozidlá kategórie N2 a 3ks obojstranných pre vozidlá do 3,5tony. Každá nabíjacia stanica musí mať výkon 400kW“. Je dodávka nabíjacích staníc pre SSÚD predmetom obstarávania?

#### Odpoveď verejného obstarávateľa:

Dodávka samotných nabíjacích staníc pre SSÚD nebude predmetom obstarávania, iba návrh a predpríprava, ktorú rieši odpoveď k otázke č. 189 tohto Vysvetlenia.

### 187. Otázka záujemcu:

2. Podľa ZV 3 Časť 4 Technické požiadavky objednávateľa, bode 1.16 odst.3 „, Na odpočívadle Oščadnica musí Zhotoviteľ navrhnuť a zrealizovať nabíjacie stanice pre elektromobily - 5ks obojstranných pre osobné vozidlá a 4ks obojstranných pre nákladné vozidlá. Každá nabíjacia stanica musí mať výkon 400kW“. Je dodávka nabíjacích staníc pre odpočívadlo Oščadnica predmetom obstarávania? Ak áno, v ktorom SO majú byť stanice ocenené?

#### Odpoveď verejného obstarávateľa:

Dodávka nabíjacích staníc pre odpočívadlo nebude predmetom obstarávania.

### 188. Otázka záujemcu:

3. Podľa ZV 3 Časť 4 Technické požiadavky objednávateľa, bode 1.16 odst.4 „, musí Zhotoviteľ uvažovať a do Diela zahrnúť jeden voľný vývod ako pre trafostanicu na odpočívadle Oščadnica, tak aj pre trafostanicu v rámci SSÚD Oščadnica, z ktorých bude v budúcnosti možné napojiť nové trafostanice pre nabíjacie stanice osobných a nákladných vozidiel“ Sú trafostanice predmetom obstarávania? Ak áno, v ktorom SO majú byť stanice ocenené?

#### Odpoveď verejného obstarávateľa:

Trafostanice, SO 321-62 a SO 331-63 sú predmetom verejného obstarávania v rozsahu definovanom v súťažných podkladoch, v rámci ktorých má byť zrealizovaný jeden voľný vývod, z ktorých sa v budúcnosti napojí nová trafostanica pre v budúcnosti plánované nabíjacie stanice OA a NA. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti upravuje Časť 2 Zväzok 4 súťažných podkladov v zmysle Prílohy č. 1 tohto Vysvetlenia.

**189. Otázka záujemcu:**

4. Podľa ZV 3 Časť 4 Technické požiadavky objednávateľa, bode 1.16 odst.5 „ Na odpočívadle Oščadnica a v rámci SSÚD Oščadnica musí Zhotoviteľ navrhnuť a zrealizovať predprípravu pre budúce osadenie rýchlonabíjajúcich staníc (t. j. min. chráničky a po trase chráničiek prístupové šachty v závislosti od dĺžky trasy, jej smerového vedenia a lomov a pod.) a to od trafostanice po parkovacie státa (ako v rámci odpočívadla, tak aj v rámci SSÚD), resp. po daný objekt SSÚD (napr. 331-34 Garáže). Chráničky požadujeme nasledovne:

- pre osobné vozidlá 2 chráničky (1x DN160, 1x HDPE 40/33),
  - pre nákladné vozidlá 3 chráničky (2x DN160, 1x HDPE 40/33)“.
- Podľa odst.1 a odst.2 musí Zhotoviteľ navrhnuť a zrealizovať nabíjacie stanice pre elektromobily, podľa odst.5 musí Zhotoviteľ navrhnuť a zrealizovať predprípravu pre budúce osadenie rýchlonabíjajúcich staníc. Je predmetom obstarávania len predpríprava (osadenie chráničiek) pre nabíjacie stanice (SSÚD 10ks 1.16 odst.2, Odpočívadlo 9ks 1.16 odst.3) alebo ich kompletná dodávka?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ nepožaduje dodávku nabíjajúcich staníc pre odpočívadlo Oščadnica a SSÚD Oščadnica. VO požaduje navrhnuť a zrealizovať predprípravu pre budúce osadenie nabíjajúcich staníc (t. j. min. chráničky s kruhovou tuhosťou min. SN12 - vo voľnej trase s pieskovým lôžkom a obsypom a pod spevnenými plochami s obetónovaním, po trase chráničiek prístupové vodotesné šachty s kompozitnými poklopami a rámami v závislosti od dĺžky trasy, jej smerového vedenia a lomov a pod.) a to od trafostanice po jednotlivé nabíjacie stanice - 1 nabíjacia stanica pre 2 parkovacie státa (ako v rámci odpočívadla, tak aj v rámci SSÚD), resp. po daný objekt SSÚD (napr. 331-34 Garáže). Počet a rozmery chráničiek musia byť navrhnuté tak, aby boli kapacitne postačujúce pre každého poskytovateľa e-mobility.

**190. Otázka záujemcu:**

5. V SO 331-34.11\_01\_TS je uvedené „ V tejto garáži je vytvorený samostatný priestor pre garážovanie dvoch elektromobilov s možnosťou dobíjania ich aku batérií“. Má byť dodávka nabíjajúcich staníc elektromobilov súčasťou ceny SO 331-34.11?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Nie, iba dodávka nabíjačov autobatérií.

**191. Otázka záujemcu:**

6. V SO 331-34.11\_02\_ZS sa uvádzajú 2ks Nabíjač autobatérií, jedná sa o nabíjacie stanice elektromobilov alebo o dielenské nabíjačky autobatérií?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Ide o dielenské nabíjačky autobatérií.

**II.**

1/ Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku v zmysle tejto aktualizácie súťažných podkladov.

2/ Verejný obstarávateľ zverejňuje aktualizované znenie súťažných podkladov na adrese <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56727/summary>.

S pozdravom,

**Mgr. Zuzana Malček**  
vedúca odboru verejného obstarávania

Príloha:

1\_20241010\_ZV 4 Časť 2 FORMULÁR PLATIEB\_revizia 6