

Wyniki ogólne

Wyniki ogólne

Ilość źródeł	1
Ilość podgrzewaczy	1
Ilość odbiorników ZW i CW	12
Ilość działek ZW i CW	25
w tym	
Ilość działek wody zimnej	15
Ilość działek wody ciepłej	10
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	1
Ilość działek cyrkulacyjnych	1
Całkowita długość rurociągów	64,7 m
w tym ZW	28,4 m
w tym CW	23,4 m
w tym cyrkulacyjnych	12,9 m
Całkowita pojemność rurociągów	9,6 dm ³
w tym ZW	5,1 dm ³
w tym CW	3,0 dm ³
w tym cyrkulacyjnych	1,5 dm ³
Norma obliczeń wodociągu	PN-92/B-01706

Źródła wody

Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: 0 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa	Zimna woda	Ciepła woda	Cyrkulacja
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	245,17		
Temperatura wody [°C]	5,0		
Przepływ w źródle [dm ³ /s]	0,578		

Pompy

Symbol	Przepływ[dm ³ /s]	Ciśnienie[kPa]
bez nazwy	0,002	0,07