

Wisła, 01.07.2024 r.

Zn. spr.: SA.2110.10.2024.TG

Informacja o złożonych zapytaniach do postępowania o udzielenie zamówienia nr SA.2110.10.2024 wraz z odpowiedziami Zamawiającego na usługi pn.:

**Przeprowadzenie okresowej kontroli (rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu) obiektów budowlanych Nadleśnictwa Wisła na rok 2024**

Zamawiający informuje o złożonym w dniu 27.06.2024r. zapytaniu dotyczącym ogłoszonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr SA.2110.10.2024 na usługi: **Przeprowadzenie okresowej kontroli (rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu) obiektów budowlanych Nadleśnictwa Wisła na rok 2024** ogłoszonego na stronie biuletynu informacji publicznej Nadleśnictwa Wisła w dniu 26.06.2024r.

Treść złożonych zapytań:

**Pytanie 1.** *W związku z ogłoszeniem zamówienia Przeprowadzenie okresowej kontroli (rocznej) obiektów budowlanych Nadleśnictwa Wisła na rok 2024, proszę o odpowiedź czy w zakresie zamówienia jest wykonanie wyłączenie przeglądów okresowych, czy też również określenie kosztów remontów? Zwracam uwagę, iż zazwyczaj koszty prac remontowych ustala się na podstawie projektu, który dokładnie określi zakres remontu, uszczegółowi ilość niezbędnych robót remontowych.*

Odpowiedź Zamawiającego:

W okresowej kontroli (rocznej) obiektu wykonujemy przegląd okresowy oraz uproszczony kosztorys na remont budynku. Koszt remontu obliczany jest na podstawie procentowego udziału wartości poszczególnych elementów budynków w stosunku do wartości całego budynku oraz procentowego zużycia tych elementów. Podstawą obliczeń jest wartość odtworzeniowa.

Z poważaniem  
Andrzej Kudełka  
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

*/dokument podpisano elektronicznie/*