

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Farma HYZA a.s.

Uchádzač:

Všetkým záujemcom

Názov zákazky:

„Rekonštrukcia objektov chovných hál Farma HYZA a. s.“ ID 57903

V rámci žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej dňa 08.08.2024 systémom Josephine, Vám zasielame nasledovné :

Otázka č. 1:

Pre farmu Bačala

Z projektovej dokumentácie nie je zrejmá osová vzdialenosť zvislých nosných konštrukcií a strešných väzníkov. Prosíme obstarávateľa aby, pre správnosť návrhu roštu z oceľových profilov doplnil pozdĺžny rez, kde by bola zakótovaná osová vzdialenosť stĺpov.

Odpoveď:

**- Osová vzdialenosť nosných rámov je 4500 mm.**

**Na základe vyjadrenia projektanta, nie je pre cenotvorbu potrebné pozdĺžny rez do projektovej dokumentácie doplniť.**

Otázka č. 2:

*V nadväznosti na odpoveď na otázku č. 4 zo dňa 6.8.2024, podľa čoho vyplýva, že dodávku a montáž klampiarskych prvkov okolo okien a dverí zabezpečuje zhotoviteľ stavebných prác. Prosíme obstarávateľa aby zdefinoval typ, množstvo a rozvinuté šírky pre jednotlivé klampiarske prvky, nakoľko z výkresovej dokumentácie nie je možné klampiarske prvky presne určiť. (V projektovej dokumentácii chýba výpis klampiarskych konštrukcií.)*

Odpoveď:

**- Klampiarske prvky pre potreby olemovania vzduchotechnických prvkov rieši investor v inom projekte, ktorý sa týka výmeny spomínaných vzduchotechnických zariadení a ktorý bude prebiehať súbežne s montážou stenových panelov . Okná sa v objekte nenachádzajú.**

**UPOZORNENIE:**

V prípade uchádzačov, ktorí už cenovú ponuku predložili a predmetné vysvetlenie/doplnenie SP zmenilo predložený cenový návrh, prosím o stiahnutie predloženej ponuky v lehote na predkladanie ponúk a opätovné nahranie aktuálnej ponuky v tejto lehote. Zmeny výšky cenovej ponuky po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú akceptované.

Lehota na predkladanie ponúk stanovená do 15.08.2024 do 09:00 hod. sa nemení.

Považská Bystrica, 12.08.2024

Ing. Lenka Kivoňová

MP Profit PB, s.r.o.