



Handwritten signature of Peter Janek.

AGROKONTAKT

Časť : ELEKTROINŠTALÁCIA

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	P. JANEK	P. JANEK
Miesto : Miestny úrad	Miesto : Miestny úrad	Miesto : Miestny úrad
INVESTOR: POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO so sídlom v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI	INVESTOR: POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO so sídlom v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI	
STAVBA : STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA par.č.1643/22 NA OVČIN pre 380 ks-PLOŠTIN	STAVBA : STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA par.č.1643/22 NA OVČIN pre 380 ks-PLOŠTIN	
OBJEKT-SÚBOR : SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA NA OVČIN	OBJEKT-SÚBOR : SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA NA OVČIN	
OBSAH VÝKRESU : SITUÁČNA SCHÉMA BLESKOZVODU	OBSAH VÝKRESU : SITUÁČNA SCHÉMA BLESKOZVODU	
FORMÁT : 2 x A4	FORMÁT : 2 x A4	
DÁTUM : 08/2020	DÁTUM : 08/2020	
STUPEŇ : DSP	STUPEŇ : DSP	
ZÁKAZKA Č. : 10/DSP/2020	ZÁKAZKA Č. : 10/DSP/2020	
MERITKO : 1:150	Č. VÝKRESU: E1.05	

POZNÁMKY:

- STREŠNÁ KRYTINA – TRAPÉZOVÝ PLECH HR. 8 mm
- PRI MONTÁŽI BLESKOZVODU DODRŽAŤ STN EN 62305-1,62305-2,62305-3,62305-4, STN 33 2000-5-54, 332000-4-41
- NA UMISTENIA ZACHYTÁVAČU SÚSTAVY SA STANOVIŁA METÓDA OCHRANNÉHO UHLA
- NAVRHNUTÉ JE ZBERNÉ VEDENIE UMISTENÉ NA HREBENI STRECHY-HREBEŇOVÝ ZBERAČ
- TRIEDA LPS III
- ODPOR JEDNÉHO ZEMNÍČA MAX. 10 OHMOV.