



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO-00341	Vybavuje/linka Marta Juríčková 0940 608 017	Banská Bystrica 05.09.2024
-----------------------	------------------------	---	-------------------------------

Vec **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 5**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
**Predmet zákazky:** Rekonštrukcia križovatky ciest I/69 a III/2460  
**Druh postupu:** nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  
**Vyhlásené:** v Európskom vestníku č. 479526-2024 OJ S 154/2024 zo dňa 08.08.2024, a vo Vestníku verejného obstarávania 19896 - MSP, Vestník č. 156/2024 z 09.08.2024, Identifikátor 1304520  
**Typ zákazky:** zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 04.09.2024 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu Vám v súlade s § 48 ZVO, zasielame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č.1:**

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie výkazu výmer a projektovej dokumentácie:

1. výkaz výmer obsahuje zmesi z nemodifikovaného asfaltového betónu a PD obsahuje modifikovaný asfaltový betón.

2. ďalej je rozdiel medzi hrúbkami asfaltových zmesí vo výkaze výmer je hrúbka - AC 11 40 mm a v PD sa uvádza 50 mm - AC 16 L 50 mm a v PD sa uvádza 60 mm – AC 22 80 mm a v PD sa uvádza 90 mm, teda je aj rozdiel v konštrukčnej výške asf. vozovky, vo VV je to spolu 170 mm a v PD je to spolu 200 mm. jedná sa o nasledovné položky VV:

577144231.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - v PD je 50mm

577154311.S Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm - v PD je 60mm

577184411.S Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm - v PD je 90mm

Môže verejný obstarávateľ zosúladiť hore uvedené položky, tak aby predmet zákazky bol opísaný úplne a

jednoznačne, nakoľko údaje sa odlišujú natoľko, že nie je možné reálne naceniť jednotlivé uvádzané položky tak, aby boli v súlade s VV a zároveň s PD ?

**Odpoveď č.1:**

Verejný obstarávateľ zosúladil výkaz výmer s projektovou dokumentáciou.

Upravený výkaz výmer sa nachádza v časti „Dokumenty“ predmetnej zákazky.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné vysvetlenie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom/záujemcom, že vysvetlením súťažných podkladov nedochádza k podstatnej zmene, ale len k vysvetleniu informácií tak, aby predložené ponuky uchádzačov boli porovnateľné, t.j. ocenené rovnako a preto lehota na predkladanie ponúk ostáva nezmenená, **t. j.: do 09.09.2024 do 09:00 hod.**

S úctou,

Marta Juríčková  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa