



**Věc: „ALFAGEN – ŽELEZNIČNÍ VLEČKA – ODSTRANĚNÍ ČÁSTI VLEČKY“
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 3**

Otázka č. 1:

Prosíme o zaslání půdorysu, řezu, TZ i spároveň, který se týká cementobetonového krytu.

Odpověď č. 1:

Tato dokumentace není k dispozici. Jedná se většinou o přejezdy, které budou v budoucnu při rekonstrukci komunikací nahrazeny za asfalt.

Otázka č. 2:

Ohledně CB III, které požadujete - toto označení je zastaralé, v současnosti se jedná o beton C25/30 XF3, který není odolný proti solím. Neměl projektant na mysli provzdušněný beton C 30/37 XF4, který je odolný vůči solím? Tento běžně používáme pro autobusové zálivy, parkoviště, apod.

Odpověď č. 2:

Je požadován beton CB III (C25/30). Soli se u nás v areálu používají výjimečně v omezeném množství, a to z důvodu ČOV, ve které musíme čistit veškeré vody v areálu společnosti.

Otázka č. 3:

Tento kryt by se měl realizovat konkrétně kdy.

Odpověď č. 3:

Realizace betonových ploch je závislá na postupu prací. Betonové plochy jsou na různých místech a určitě se nebudou dělat zároveň. Návrh harmonogramu prací je v kompetenci uchazečů. Nesmí ale dojít k omezení výroby, proto se postup prací bude při realizaci korigovat.

Doplnění 1:

Na základě požadavků některých uchazečů, zadavatel umožňuje prohlídku místa realizace, a to v pátek **6.9.2024 v 8:00 hod.** Na prohlídku se musí Účastník předem písemně přihlásit, a to elektronickou formou kontaktní osobě Zadavatele dle kap. 1 Zadávací dokumentace. Zejména je doporučeno podání oznámení prostřednictvím elektronického nástroje <http://josephine.proebiz.com/> - systémové číslo veřejné zakázky v Josephine: 58891. Prohlídka bude umožněna zájemci (včetně jeho poddodavatelů) v počtu max. 3 osob.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno **pouze vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodukuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://profily.proebiz.com/profile/27376184>

V Břidličné dne 4.9.2024


Ing. Lucie Lukášová