

Vysvetlenie súťažných podkladov

zo dňa 11.09.2024

Predmet zákazky: *„Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ a MŠ Pod Papierňou, Bardejov“*

Postup a metóda: postup podľa § 66 ZVO s el. aukciou,

Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Vyhlásené: vo vestníku Úradu pre verejné č. 164/2024, dňa 20.08.2024,
pod značkou 20584 - MSP

OTÁZKY:

1. „chcem upozorniť VO na navrhovanú výplňovú konštrukciu s označením ZS2 v plastovom vyhotovení s izolačným trojsklom rozmeru 3990x2820mm, ktoré nie je možné vyrobiť. Žiadame VO o nahradenie plastovej konštrukcie za AL a rozdelenie izolačného skla“
2. „poprosím VO o zosúladenie názvu výplňových konštrukcií kde vo VV SO 03 sú uvádzané plastové okná a v PD 23-7006.4Telocvična Pod Papierňou_NS – otvor.konst sú uvádzané Al okná“

ODPOVEĎ:

V prílohe je zverejnený výkaz otvorových konštrukcií, kde je plastová zasklená stena zmenená na hliníkovú a je navrhnuté aj prerozdelenie otvorovej konštrukcie. Zároveň je zosúladený výkaz otvorových konštrukcií s výkazom výmer, ktorý je rovnako zverejnený.

Vzhľadom k vyššie podanému vysvetleniu, verejný obstarávateľ predĺži lehotu na predkladanie ponúk primerane v súlade s § 21 ods.4 písm. a) ZVO