

## Vysvetlenie súťažných podkladov

zo dňa 19.09.2024

**Predmet zákazky:** *„Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ a MŠ Pod Papierňou, Bardejov“*

**Postup a metóda:** postup podľa § 66 ZVO s el. aukciou,

**Typ zákazky:** zákazka na uskutočnenie stavebných prác

**Vyhlásené:** vo vestníku Úradu pre verejné č. 164/2024, dňa 20.08.2024,  
pod značkou 20584 - MSP

---

OTÁZKA:

chcem upozorniť VO na poslednú aktualizáciu SP, kde vo VV výplňové konštrukcie sa znovu objavila rámová plastová konštrukcia, ktorá už bola predtým nahradená AL konštrukciou. Čo platí?

ODPOVEĎ:

Pôvodne sme plastovú konštrukciu nahradili za hliníkovú, čo spôsobili vysoký nárast ceny. Na toto zvýšenie nemá verejný obstarávateľ peniaze, tak sme hľadali alternatívy.

Alternatíva bola vrátiť sa k plastovej konštrukcii **so staticky spevňujúcimi profilmi**. Tým bolo navýšenie podstatne znížené.

Platí, že okno bude plastové a rozpaženie okna bude podľa už zverejnených podkladov.