



Legenda navrhovaných materiálov - resp. ekvivalentná náhrada

- Navrhovaný osvetľovací bod - 6m nad terénom  
(s vyznačeným smerom hlavného svetelného toku):  
-Stĺp rúrový H=6m (nad terénom) ELV typu STK60/60/3K12  
-Výložník priamy 2-ramenný 90° bez navýšenia V2T-0,5-76-90°( povolené výložníky -viď výkres č.2)  
-Stožiarová svorkovnica priechodzia - 2x kábel  
-Stožiarová výstroj pre 2 okruhy - 2x svietidlo  
-Svietidlo - doporučené svietidlo podľa svetloteknického výpočtu: LL STREET 33-40W ADW 40K C80 (M24, resp. ECS35) - sklon 5° resp.ekvivaletná náhrada
- Navrhovaný osvetľovací bod - 6m nad terénom  
(s vyznačeným smerom hlavného svetelného toku):  
-Stĺp rúrový H=6m (nad terénom) ELV typu STK60/60/3K12  
-Bez výložníka sklon do 5°( povolené výložníky -viď výkres č.2)  
-Stožiarová svorkovnica koncová - 1 kábel  
-Svietidlo - doporučené svietidlo podľa svetloteknického výpočtu: LL STREET 33-40W ADW 40K C80 (M24, resp. ECS35) - sklon 5° resp.ekvivaletná náhrada

- 1723/30  
Existujúce cestné osvetlenie  
- svietidlo cca 8-10m nad terénom  
Existujúce parkové osvetlenie chodníkov:  
- svietidlo cca 6m nad terénom  
Existujúce trasy káblov existujúceho VO  
Navrhované trasy káblov doplneného VO

- Navrhovaný osvetľovací bod - 6m nad terénom  
(s vyznačeným smerom hlavného svetelného toku):  
-Stĺp rúrový H=6m (nad terénom) ELV typu STK76/60/3K12  
-Bez výložníka sklon do 5°( možný 2-výložník 90°-viď výkres č.2)  
-Stožiarová svorkovnica priechodzia a odbočová - 3 káble  
-Svietidlo - doporučené svietidlo podľa svetloteknického výpočtu: LL STREET ESS35 09 16W ATW 40K C80 - sklon 0° resp.ekvivaletná náhrada

Navrhovaný kábel AYYK-j 4x25  
v ochrannnej trubke medzi  
navrhovanými stĺpmi VO  
Uložený v káblovom výkope spolu  
so zemiacim pásom FeZn 30x4

Existujúci slp VO  
- bod napojenia  
navrhovaného verejného  
vonkajšieho osvetlenia

Okres: Košice IV  
Obec: Košice-Juh  
K.ú.: Skladná

PRED ZAČATÍM AKÝCHKOLVEK VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NEVYHNUTNÉ  
VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ . PD NERIEŠÍ  
KOORDINAČNÚ SITUÁCIU. MAPOVÝ PODKLAD Z KATASTER PORTÁLU  
- PRESNOSŤ ORIENTAČNÁ

**vykonávanie odbornej prehľadky-revizie S13**  
**vyhlášky č. 508/2009 Z.z. elektrických zariadení**

Spracovateľ: Ing. Róbert Papcun  
0944 421 930  
rpapcun@gmail.com

HIP  
Gen. proj.  
Stavebník

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Stavba:  
Doplnenie svetelných bodov v lokalite MČ Košice-Juh

Miesto: Košice IV, Košice - Juh, k.ú.: Skladná  
č.p. 1603/47, 1603/50, 1603/51, 1603/53, 1603/55, 1603/57

Súbor: SO - Verejné osvetlenie častí chodníkov Palárikova 2-10

Názov výkresu: Situácia - dispozícia obvodov

Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej častí, alebo

**ELEKTRO**  
Vypracoval/Zodp. projektant:  
**ING. RÓBERT PAPCUN**  
Účel: **PSP**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Dátum:        | 09/2021           |
| Formát:       | A3 / 2 x A4       |
| Mierka:       | 1:350             |
| Arch. č.:     | 202105-VO-KE.4-39 |
| Zmena č.:     | -                 |
| Arch. čísla:  | -                 |
| Výkres č.:    | -                 |
| Výkres číslo: | E-1               |